

## 530En/EnN Manual de instalação, operação e manutenção

### Índice

---

<b>1 Certificação</b>	<b>3</b>
1.1 Declaração de conformidade	4
1.2 Declaração de incorporação	5
<b>2 Ao desembalar sua bomba</b>	<b>6</b>
2.1 Como desembalar sua bomba	6
2.2 Descarte da embalagem	6
2.3 Inspeção	6
2.4 Componentes fornecidos	6
2.5 Armazenamento	6
<b>3 Informações para devolução de bombas</b>	<b>7</b>
<b>4 Bombas peristálticas - Visão geral</b>	<b>7</b>
<b>5 Garantia</b>	<b>8</b>
<b>6 Avisos de segurança</b>	<b>10</b>
<b>7 Especificações da bomba</b>	<b>13</b>
7.1 Pesos	14
7.2 Opções de cabeçote	14
<b>8 Práticas recomendadas para instalação da bomba</b>	<b>15</b>
8.1 Recomendações gerais	15
8.2 O que fazer e o que evitar	16
<b>9 Operação da bomba</b>	<b>18</b>
9.1 Layout do teclado e identificação das teclas	18
9.2 Partida e parada	19
9.3 Usando as teclas para cima e para baixo	19
9.4 Velocidade máxima	19
9.5 Altera o sentido de rotação	19
<b>10 Conexão à fonte de alimentação</b>	<b>20</b>
10.1 Codificação de cor do condutor	21
10.2 Fiação do Módulo NEMA - bombas EtherNet/IP™	21
10.3 Ligação da tela do conector M12	23
<b>11 Lista para inicialização</b>	<b>24</b>
<b>12 Fiação de controle EtherNet/IP™</b>	<b>24</b>
12.1 Elementos na parte posterior da bomba	25
12.2 Conexões RJ45	26

---

12.3	Fiação de controle	26
12.4	Módulo N e Módulo F	30
12.5	Conectores de entrada/saída	33
12.6	Parâmetros da interface externa da bomba EtherNet/IP™	35
12.7	Topologia de rede	36
<b>13</b>	<b>Para ligar a bomba pela primeira vez</b>	<b>39</b>
13.1	Seleção do idioma exibido	39
13.2	Padrões iniciais	41
<b>14</b>	<b>Ligação da bomba em ciclos de alimentação de energia subsequentes</b>	<b>43</b>
<b>15</b>	<b>Menu principal</b>	<b>44</b>
15.1	Configurações de segurança	45
15.2	Definições gerais	56
15.3	Alterar o modo	69
15.4	Configurações de controle	70
15.5	Ajuda	72
<b>16</b>	<b>Menu MODE (Modo)</b>	<b>73</b>
<b>17</b>	<b>Manual</b>	<b>74</b>
17.1	Partida	74
17.2	Parar	75
17.3	Aumento e diminuição da vazão	75
<b>18</b>	<b>Calibração de vazão</b>	<b>77</b>
18.1	Configuração da calibração de vazão	77
<b>19</b>	<b>Modo EtherNet/IP™</b>	<b>80</b>
19.1	Configure EtherNet/IP™	80
19.2	Modo EtherNet/IP™	84
19.3	Parâmetros da bomba	84
19.4	Guia de compatibilidade EDS	98
<b>20</b>	<b>Modo Envase</b>	<b>100</b>
20.1	Criação de uma nova receita ou edição de uma receita	100
20.2	Criação de um novo lote ou edição de um lote	104
20.3	Definir o lote ativo	108
20.4	Iniciar o envase	110
20.5	Configurações de envase	112
20.6	Diagrama de retardos de tempo de envase	116
<b>21</b>	<b>Envasar com o controle EtherNet/IP™</b>	<b>116</b>
<b>22</b>	<b>Sensores</b>	<b>116</b>
22.1	Fiação dos sensores	117
22.2	Configuração dos sensores	118
22.3	Atraso de partida	123
22.4	Sensores genéricos	124

---

22.5 Leitura do sensor de vazão .....	138
<b>23 Diagnóstico e solução de problemas .....</b>	<b>139</b>
23.1 Códigos de erro .....	139
23.2 Suporte técnico .....	141
<b>24 Manutenção do acionamento .....</b>	<b>142</b>
<b>25 Peças de reposição do drive .....</b>	<b>143</b>
<b>26 Substituição do cabeçote .....</b>	<b>144</b>
26.1 Substituição do cabeçote 520R .....	144
<b>27 Troca de mangueira .....</b>	<b>145</b>
27.1 Mangueira contínua .....	145
27.2 Elementos de tubo .....	146
<b>28 Como pedir .....</b>	<b>149</b>
28.1 Números de peça da bomba .....	149
28.2 Códigos de mangueiras e elementos .....	150
28.3 Peças de reposição para o cabeçote .....	154
<b>29 Dados de desempenho .....</b>	<b>156</b>
29.1 Curvas de desempenho .....	156
<b>30 Marcas registradas .....</b>	<b>161</b>
<b>31 Isenção de responsabilidade .....</b>	<b>162</b>
<b>32 Histórico de publicação .....</b>	<b>163</b>
<b>33 Lista de tabelas e figuras .....</b>	<b>164</b>
33.1 Tabelas .....	164
33.2 Figuras .....	165

## Instruções originais

As instruções originais do presente manual foram escritas em inglês. Versões em outros idiomas do presente manual são traduções das instruções originais.

### 1 Certificação

Os documentos de certificação estão nas próximas páginas.

## 1.1 Declaração de conformidade



Watson-Marlow Limited  
Falmouth  
Cornwall  
TR11 4RU  
England

### EC Declaration of Conformity

- 530 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN, Pn, PnN)  
630 Cased pumps (Models: S, SN, U, UN, Du, DuN, Bp, BpN, En, EnN, Pn, PnN)  
730 Cased pumps (Models: SN, UN, DuN, BpN, EnN, PnN)
- Manufacturer:  
Watson Marlow Ltd  
Bickland Water Road  
Falmouth  
TR11 4RU  
UK
- This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
- All models and versions of the 530, 630 and 730 series of cased peristaltic pump with all approved pump heads, tubing and accessories.
- The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:  
Machinery Directive 2006/42/EC  
EMC Directive 2014/30/EC  
ROHS Directive 2015/863
- Harmonised standards used:  
BS EN61010-1:2010 third edition Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use Part 1: General requirements  
EN61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements Part 1: General requirements  
BS EN 60529:1992+A2:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
- Intertek Testing and Certification Ltd, No: 3272281, performed compliance testing to UL 61010-1:2012 and CSA C22.2#61010-1-12:2012 and issued certification of compliance to these standards.

Signed for and behalf of:  
Watson Marlow Ltd  
Falmouth, December 2020

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Limited

## 1.2 Declaração de incorporação



Watson-Marlow Ltd  
Falmouth  
Cornwall  
TR11 4RU  
England

### Declaration of Incorporation

In accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC that if this unit is to be installed into a machine or is to be assembled with other machines for installations, it shall not be put into service until the relevant machinery has been declared in conformity.

We hereby declare that:

Peristaltic Pump

Series: 530, 630 and 730 cased pumps

the following harmonised standards have been applied and fulfilled for health and safety requirements:

Safety of Machinery – EN ISO 12100

Safety of Machinery – Electrical Equipment of Machines BS EN 60204-1

Quality Management System – ISO 9001

and the technical documentation is compiled in accordance with Annex VII(B) of the Directive.

We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the appropriate national authorities, relevant information on the partly completed machinery identified above. The method of transmission shall be by mail or email.

The pump head is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive.

Person authorised to compile the technical documents:

Nancy Ashburn, Head of Design & Engineering, Watson-Marlow Ltd

Place and date of declaration: Watson-Marlow Ltd, 20.04.2020

Responsible person:

Simon Nicholson, Managing Director, Watson-Marlow Ltd

## 2 Ao desembalar sua bomba

### 2.1 Como desembalar sua bomba

Desembale as peças cuidadosamente e guarde a embalagem até ter certeza de que todos os componentes estão presentes e em bom estado. Confira com a lista de componentes fornecida abaixo.

### 2.2 Descarte da embalagem

Descarte a embalagem com segurança e conforme as regulamentações em sua área. O papelão externo é papelão corrugado e pode ser reciclado.

### 2.3 Inspeção

Confirme que todos os componentes estejam presentes. Inspeccione os componentes para verificar se foram danificados em trânsito. Se faltar um item ou ele estiver danificado, contate imediatamente seu distribuidor.

### 2.4 Componentes fornecidos

#### Componentes da bomba 530

- Unidade de acionamento da bomba 530, dotada de cabeçote se especificado como uma bomba
- Cabo de força atribuído (instalado na unidade de acionamento de bomba)
- Um módulo 530N com entrada de bomba para IP66, NEMA 4X, se for EnN..
- **Nota:** O módulo é preso para transporte, mas deve ser removido para passar o cabeamento, fazer a seleção de voltagem e inspecionar fusíveis e depois deve ser preso novamente antes da operação da bomba.
- Publicação com informações de segurança do produto, inclusive manual de início rápido

### 2.5 Armazenamento

O produto apresenta uma vida útil longa. Contudo, após o armazenamento, não se esqueça de verificar se todas as partes funcionam corretamente. Siga as recomendações de armazenamento e prazos de uso da mangueira a serem empregados após o armazenamento.

### 3 Informações para devolução de bombas

Todo produto sendo retornado tem que estar completamente limpo e descontaminado. Uma declaração confirmando tal limpeza e descontaminação deve ser preenchida e enviada a nós antes da remessa do item.

Para executar o retorno de um produto, você tem que primeiro preencher e nos enviar uma declaração de descontaminação contendo a especificação de todos os fluidos que entraram em contato com o equipamento.

Após recebermos a declaração, lhe enviaremos um Número de Autorização de Retorno. Reservamos o direito de colocar em quarentena ou recusar qualquer equipamento que não tenha um Número de Autorização de Retorno visível.

Preencha um certificado de descontaminação específico para cada produto e use o formulário correto para o local ao qual deseja retornar o equipamento. Uma cópia do certificado de descontaminação apropriado pode ser baixada do site da Watson- Marlow, em [www.wmftg.com/decon](http://www.wmftg.com/decon).

Se tiver alguma dúvida, entre em contato com seu representante local da Watson-Marlow através do site [www.wmftg.com/contact](http://www.wmftg.com/contact).

### 4 Bombas peristálticas - Visão geral

Bombas peristálticas são as bombas mais simples, sem válvulas, selos ou vedações sobrepostas que possam entupir ou corroer. O fluido entra em contato apenas com o diâmetro interno da mangueira, eliminando o risco da bomba contaminar o fluido ou vice-versa. As bombas peristálticas funcionam a seco sem qualquer risco.

#### Como funcionam

Uma mangueira compressível encaixa-se entre um rolete e uma pista num arco de círculo, criando uma vedação no ponto de contato. À medida que o rolete avança na mangueira, a vedação avança também. Depois de o rolete passar, a mangueira retorna à forma original, criando um vácuo parcial que é preenchido com fluido retirado da porta de entrada.

Antes do rolete chegar ao final da pista de tração, um segundo rolete comprime a mangueira no início da pista, isolando um pacote de fluido entre os pontos de compressão. Conforme o primeiro rolete deixa a pista de tração, o segundo continua a avançar, expelindo o pacote de fluido através da porta de descarga da bomba. Ao mesmo tempo, é criado um novo vácuo parcial atrás do segundo rolete, no qual mais fluido é retirado da porta de entrada.

Não ocorrem refluxo nem sifonagem e a bomba sela efetivamente a mangueira quando está inativa. Não são necessárias válvulas.

Para demonstrar o princípio, aperte uma mangueira mole entre o polegar e o indicador, escorregando-a pelos dedos: o fluido é expelido de uma extremidade da mangueira enquanto mais fluido é retirado da outra.

O aparelho digestivo dos animais funciona de maneira semelhante.

#### Usos adequados

As bombas peristálticas são ideais para a maioria dos fluidos, inclusive fluidos viscosos, sensíveis ao cisalhamento, corrosivos e abrasivos e os que contêm sólidos em suspensão. Elas são úteis especialmente para operações de bombeamento onde a higiene é um fator importante.

As bombas peristálticas operam conforme o princípio do deslocamento positivo. Elas são particularmente adequadas para aplicações de medição, dosagem e distribuição. As bombas são de fácil instalação e operação e têm baixo custo de manutenção.

## 5 Garantia

A Watson-Marlow Limited ("Watson-Marlow") garante que este produto está isento de defeitos de material e mão de obra por cinco anos a partir da data de sua remessa, em condições normais de uso e manutenção.

A responsabilidade exclusiva da Watson-Marlow, que constitui a solução exclusiva para o cliente em caso de reclamação resultante da compra de qualquer produto da Watson-Marlow, abrangerá, a critério da Watson-Marlow: reparo, substituição ou crédito, o que for pertinente.

A menos que de outra forma acordado por escrito, a garantia aqui disposta está limitada ao país em que o produto for vendido.

Nenhum funcionário, agente ou representante da Watson-Marlow está autorizado a assumir compromissos em nome da Watson-Marlow no que tange a qualquer garantia que não seja aquela aqui disposta, a menos que por escrito e assinada por um diretor da Watson-Marlow. A Watson-Marlow não oferece garantia de adequação de seus produtos a uma finalidade em particular.

Em nenhuma hipótese:

- i. Em nenhuma hipótese o custo da solução exclusiva para o cliente excederá o preço de compra do produto;
- ii. E, nenhuma hipótese a Watson-Marlow se responsabilizará por qualquer prejuízo especial, indireto, incidental, consequente, ou exemplar de qualquer natureza, mesmo que a Watson-Marlow tenha sido avisada da possibilidade desses prejuízos.

A Watson-Marlow não será responsável por perda, dano ou despesa, direta ou indiretamente relacionada ao uso de seus produtos ou deste originadas, inclusive danos ou lesões corporais causadas por outros produtos, maquinário, instalações ou imóveis. Watson-Marlow não será responsável por danos consequentes inclusive, e até, perda de lucros, perda de tempo, inconveniência, perda de produto bombeado e perda de produção.

Esta garantia não obriga a Watson Marlow a arcar com quaisquer custos de remoção, instalação, transporte ou outros encargos que possam surgir com relação à garantia.

A Watson-Marlow não se responsabiliza por danos durante o transporte de itens devolvidos.

### Condições

- Os produtos devem devolvidos mediante arranjo prévio à Watson-Marlow ou centro de serviços aprovado pela Watson-Marlow.
- Todos os reparos e modificações devem ser feitos pela Watson-Marlow Limited ou centro de serviços aprovado pela Watson-Marlow, ou com permissão expressa por escrito da Watson-Marlow, assinada por um gerente ou diretor da Watson-Marlow.
- Qualquer conexão de controle remoto ou de sistema deverá se feita conforme as recomendações da Watson-Marlow.
- Todos os sistemas EtherNet/IP™ devem ser instalados e certificados por um técnico treinado adequadamente.

### Exceções

- Itens de consumo, incluindo mangueiras e elementos de bomba, estão excluídos.
- Roletes de cabeçote estão excluídos.
- Reparos ou serviços relacionados ao uso e desgaste normal do equipamento ou falta de manutenção cabível e apropriada estão excluídos.
- São excluídos os produtos que, no entender da Watson-Marlow, foram usados ao extremo, mal-usados ou sujeitos a danos feitos de forma intencional ou acidental ou por negligência.
- Falhas causadas por picos de energia estão excluídos.
- Falhas causadas por conexão elétrica incorreta ou fora dos padrões do sistema estão excluídas.
- Danos por produtos químicos não estão incluídos.
- Acessórios, como detectores de vazamento, são excluídos.
- Falhas causadas por incidência direta de luz UV ou luz solar.

- Todos os cabeçotes ReNu estão excluídos
- Qualquer tentativa de desmontar um produto de Watson-Marlow invalidará a garantia do produto.

A Watson-Marlow se reserva o direito de alterar esses termos e condições a qualquer tempo.

## 6 Avisos de segurança

Estas informações de segurança devem ser usadas em conjunto com o restante deste manual de operação.

Por segurança, essa bomba e o cabeçote devem ser usados somente por pessoal competente e treinado adequadamente após terem lido e compreendido este manual e analisado qualquer situação de perigo. Se a bomba for usada da maneira não especificada pela Watson-Marlow Limited, a proteção dada pela bomba pode ser prejudicada. Qualquer indivíduo responsável pela instalação ou manutenção desse equipamento deverá ser completamente competente para executar o trabalho. Essa pessoa deve estar familiarizada com todos os protocolos, normas e instruções de saúde e segurança que sejam relevantes.



Esse símbolo usado na bomba e nesse manual, significa: **Siga a instrução de segurança apropriada e mantenha atenção devido ao risco potencial existente.**



Esse símbolo usado na bomba e nesse manual, significa: **Não toque nas partes em movimento.**



Esse símbolo usado na bomba e nesse manual, significa: **Cuidado, superfície quente.**



Esse símbolo usado na bomba e nesse manual, significa: **Cuidado, risco de choque elétrico.**



Esse símbolo usado na bomba e nesse manual, significa: **Obrigatório o uso de equipamento de proteção individual (EPI).**



Esse símbolo usado na bomba e nesse manual, significa: **Recicle esse produto conforme os termos da EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (Diretiva da EU de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).**



Dentro das bombas 630 e 730, há fusíveis térmicos que se auto-religam; se eles dispararem, o código de erro "Err17 Under Voltage" será exibido.





Os trabalhos essenciais relativos a içamento, transporte, instalação, entrada em operação, manutenção e reparo devem ser executados apenas por pessoal qualificado. O aparelho deve ser isolado da alimentação elétrica enquanto o trabalho estiver sendo realizado. O motor deve ser protegido contra uma partida acidental.



Algumas bombas pesam mais de 18kg (o peso exato depende do modelo e do cabeçote - verifique na bomba). O içamento deve ser realizado em conformidade com as diretrizes de Saúde e Segurança. Para içamento, há reentrâncias para os dedos nos lados da carcaça inferior e, além disso, a bomba pode ser içada de maneira pegando-se pelo cabeçote e (se existente) o Módulo N na parte posterior da bomba.



Há um fusível que pode ser substituído pelo usuário, localizado na parte de trás da bomba. Em alguns países, plugues específicos da rede elétrica têm um fusível extra substituível. Os fusíveis podem ser substituídos por peças da mesma classificação.



Dentro da bomba não há partes ou fusíveis que possam ser reparados pelo usuário.

Nota - O cabo de alimentação de energia da rede elétrica é fornecido integrado à bomba e não pode ser substituído pelo cliente.

Siga a configuração do interruptor do seletor de tensão adequada à sua região.



\*As bombas IP66 são oferecidas com um plugue de rede elétrica. A passa-cabos no módulo NEMA da extremidade de bomba do cabo tem classificação IP66. A classificação do plugue de rede da extremidade oposta do cabo NÃO É IP66. É de responsabilidade do usuário garantir que a conexão à rede elétrica tenha classificação IP66.

A bomba somente deve ser usada para os fins a que se destina.

A bomba deve ser acessível a qualquer momento para facilitar a operação e a manutenção. Os pontos de acesso não devem estar obstruídos ou bloqueados. Não anexe ao acionador dispositivos que não sejam os testados e aprovados pela Watson-Marlow. O não cumprimento dessa recomendação pode causar lesões em indivíduos ou danificar bens, para os quais não aceitamos responsabilidade.

O plug de energia da bomba é o dispositivo de desligamento (para isolar o drive do motor da alimentação da rede elétrica de emergência). Não posicione a bomba de modo que dificulte desconectar o plug da rede elétrica.



Se fluidos perigosos estiverem sendo bombeados, empregue procedimentos específicos para o fluido e aplicação de modo a proteger os indivíduos contra lesões.



Esse produto não está em conformidade com a diretiva ATEX e não deve ser usado em atmosferas explosivas.



Verifique se os produtos químicos bombeados são compatíveis com o cabeçote, lubrificantes (quando houver), mangueiras, tubulações e conexões usados na bomba. Consulte o guia de compatibilidade de produtos químicos, que pode ser encontrado em: [www.wmftg.com/chemical](http://www.wmftg.com/chemical). Se for preciso usar a bomba com qualquer outro produto químico, contate a Watson-Marlow para confirmar a compatibilidade.



Se o recurso Reinício Automático estiver ativado, ele pode fazer com que a bomba seja reiniciada assim que a energia for religada.

O Reinício Automático somente afeta a operação dos modos manual e EtherNet/ IP™.

Se o Reinício Automático estiver ativado, o símbolo "!" Um símbolo aparece na tela para avisar aos usuários que a bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (a bomba volta a funcionar com as configurações anteriores).

Não use o Reinício Automático para mais de:

- 1 partida de rede elétrica a cada 3 min

Recomendamos o uso do controle remoto quando for necessário um número alto de partidas.



Se a bomba está configurada para os modos Envase ou EtherNet/IP™, ela responde a comandos remotos o tempo todo, inclusive imediatamente após a energia ser ligada. A bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (por ex. um ponto de ajuste remoto pode dar partida na bomba sem nenhuma tecla ser pressionada).



Dentro do cabeçote há peças móveis. Antes de abrir a proteção ou a pista não traváveis por ferramenta, confirme ter seguido as instruções de segurança:



1. Confirme que a bomba está isolada da alimentação da rede elétrica.
2. Confirme que não há pressão na mangueira.
3. Se ocorrer falha na mangueira, verifique se o fluido no cabeçote pode ser drenado para um recipiente, contêiner ou ralo adequado.
4. Sempre use o Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado.



A proteção do cabeçote é a proteção principal do operador contra as partes rotativas da bomba. Observe que a proteção é diferente conforme o tipo do cabeçote. Consulte a seção sobre o cabeçote desse manual.

## 7 Especificações da bomba

**Tabela 1 - Especificação nominal**

Temperatura de operação	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Temperatura de armazenamento	530: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Umidade (sem condensação)	80 % até 31 °C (88 °F), diminuindo linearmente para 50 % a 40 °C (104 °F)
Altitude máxima	2000 m (6.560 pés)
Potência nominal	530: 135 VA
Tensão de alimentação	100-120 V/200-240 V 50/60 Hz 1 fase (sujeito aos conjuntos de cabo e suprimento regional)
Flutuação máxima de tensão	+/-10 % de tensão nominal. É necessário que a rede elétrica esteja bem regulada, inclusive suas conexões de cabos, em conformidade com as práticas recomendadas de imunidade a ruídos.
Corrente de carga total	530: <0,6 A a 230 V; <1,25 A a 115 V
Fusível	T2.5AH250V (5x20 mm)
Categoria da instalação (categoria de sobretensão)	II
Grau de poluição	2
IP	530: IP31 para BS EN 60529 se fornecida com módulo N então IP66 conforme BS EN 60529. Atender aos requisitos da NEMA 4X à NEMA 250 *(uso em ambiente interno - proteção contra exposição prolongada a UV)
dB nominal	530: < 70 dB (A) a 1 m
	
Razão de controle	530: 0,1-220 rpm (2.200:1)
Velocidade máxima	530: 220 rpm

## 7.1 Pesos

Tabela 2 - Pesos

530	Somente acionamentos		+ 520R, 520R2		+ 520REL,520REM, 520REH, 520RET		+ 505L	
	kg	lb oz	kg	lb oz	kg	lb oz	kg	lb oz
IP31	9,7	21 6	10,6	23 5	10,5	23 3	12,2	26 14
IP66	10,6	23 5	11,5	25 5	11,4	25 2	13,1	28 13



Algumas bombas pesam mais de 18 kg (o peso exato depende do modelo e do cabeçote - verifique na bomba). O içamento deve ser realizado em conformidade com as diretrizes de Saúde e Segurança. Para içamento, há entrâncias para os dedos nos lados da carcaça inferior e, além disso, a bomba pode ser içada de maneira conveniente pegando-se pelo cabeçote e o módulo "N" (se acoplado) na parte posterior da bomba.

## 7.2 Opções de cabeçote

Figura 3 - Bombas modelo 530

520R, 520R2, 520REH, 520REL, 520REM, 520RET, 505L, 505CA, 313, 314, 314MC and 318MC.



## 8 Práticas recomendadas para instalação da bomba

### 8.1 Recomendações gerais

Recomendamos que a bomba seja assentada em superfície plana, horizontal e rígida, livre de vibração excessiva para garantir a lubrificação correta da caixa de engrenagem e a operação correta do cabeçote da bomba. Deixe espaço para circulação de ar ao redor da bomba para garantir a dissipação de calor. A temperatura ambiente ao redor da bomba não pode superar a temperatura máxima de operação recomendada.

A tecla STOP (desligar) nas bombas dotadas de teclado sempre parará a bomba. Contudo, recomenda-se instalar um dispositivo de parada de emergência local adequado na alimentação elétrica da bomba.


Não empilhe mais bombas do que o número máximo recomendado. Quando as bombas estiverem empilhadas, confirme que a temperatura ambiente ao redor da bomba não supera a temperatura máxima de operação.



**Figura 4 - Empilhamento de bombas**

A bomba pode ser configurada para que a direção da rotação do rotor siga o sentido horário ou anti-horário, o que for necessário.

Observe, porém, que para alguns cabeçotes a vida útil será mais longa se o rotor girar no sentido horário e que o desempenho com relação à pressão será maximizado se o rotor girar no sentido anti-horário. Para conseguir pressão em alguns cabeçotes, a bomba deve girar no sentido anti-horário.



**Figura 5 - Direção do rotor**

As bombas peristálticas são autoescorvantes e autosselantes em relação a refluxo. Não há necessidade de válvulas na tubulação de entrada ou descarga, exceto conforme especificado abaixo.



**Os usuários devem instalar uma válvula de retenção entre a bomba e a mangueira de descarga para evitar a liberação repentina de fluido pressurizado, no caso de uma falha do cabeçote ou de mangueira. A instalação deve ser colocada imediatamente após a descarga da bomba.**

As válvulas do escoamento devem ser abertas antes de se operar a bomba. Recomenda-se instalar um dispositivo de alívio de pressão entre a bomba e qualquer válvula na área de descarga da bomba para proteger contra danos causados por operação acidental com a válvula de descarga fechada.

## 8.2 O que fazer e o que evitar


- Não instale uma bomba em local apertado, sem circulação de ar adequada ao seu redor.
- Mantenha as mangueiras de distribuição e sucção o mais curtas e retas possível – embora o ideal seja um metro – e siga o caminho mais direto. Use curvas com raio grande: pelo menos quatro vezes o diâmetro da mangueira. Verifique se os tubos e conexões são adequados para lidar com a pressão prevista. Evite o uso de redutores e seções de tubo com diâmetro interno menor que a seção do cabeçote, especialmente em dutos no lado de sucção. As válvulas da mangueira não devem restringir o escoamento. As válvulas da mangueira devem estar abertas enquanto a bomba estiver em funcionamento.
- Nas mangueiras mais longas, deve haver pelo menos um metro de mangueira flexível lisa conectada à porta de entrada e descarga do cabeçote para ajudar a minimizar perdas de impulso e pulsação na tubulação. Isto é muito importante com relação a fluidos viscosos e conexão a tubulação rígida.
- Use mangueiras de sucção e suprimento com diâmetro interno igual ou maior do que o da mangueira. Ao bombear fluidos viscosos, use mangueiras com diâmetros internos várias vezes maior que a mangueira da bomba.
- Posicione a bomba ao nível do fluido a ser bombeado, ou abaixo dele, se possível. Isso garantirá sucção afogada e máxima eficiência de bombeamento.
- Opere em velocidade baixa ao bombear fluidos viscosos. A sucção afogada melhora o desempenho de bombeamento, principalmente para materiais de natureza viscosa.
- Sempre calibre novamente após trocar a mangueira, o fluido ou qualquer mangueira de conexão. Recomenda-se também que a bomba seja recalibrada periodicamente para manter a precisão.
- Não bombeie nenhum produto químico que não seja compatível com a mangueira ou o cabeçote da bomba.
- Não opere a bomba sem mangueira ou elemento acoplado ao cabeçote.
- Não junte cabos de controle e de alimentação elétrica.
- Confirme se o seu produto tem um módulo N,e se o módulo está dotado com vedações intactas e devidamente localizado. Confirme que as aberturas para os passa-cabos estejam vedadas e adequadas para manter a classificação IP/NEMA.

Seleção de mangueira: O guia de compatibilidade química publicado no site da Watson Marlow serve como orientação. Se estiver em dúvida sobre a compatibilidade de um material da mangueira e do fluido de trabalho, solicite um cartão de amostra de mangueira da Watson-Marlow para testes de imersão.

Ao usar mangueira contínua de Marprene ou Bioprene retensione a mangueira após os primeiros 30 minutos de uso.

## 9 Operação da bomba

### 9.1 Layout do teclado e identificação das teclas



**Figura 6 - Layout do teclado e identificação das teclas**

#### Tecla HOME

Quando a tecla **HOME** é pressionada, o usuário retorna ao último modo de operação conhecido. Durante a modificação de configurações da bomba, quando a tecla **HOME** é pressionada, as mudanças de configuração são descartadas e o usuário retorna ao último modo de operação conhecido.

#### Teclas de FUNÇÃO

**AS TECLAS DE FUNÇÃO**, quando pressionadas, realizam a função exibida na tela diretamente acima da respectiva tecla de função.

#### Teclas $\wedge$ e $\vee$

Essas teclas são usadas para alterar valores programáveis dentro da bomba. Elas também são usadas para mover a barra de seleção para cima e para baixo nos menus.

#### Tecla MODE

Para alterar o modo ou a configuração de um modo, pressione a tecla **MODO**. A tecla **MODO** pode ser pressionada a qualquer momento para acessar o menu de modo. Durante a modificação de configurações da bomba, quando a tecla **MODO** é pressionada, as mudanças de configuração são descartadas e o usuário retorna ao menu **MODO**.

## 9.2 Partida e parada




Figura 7 - Partida e parada

## 9.3 Usando as teclas para cima e para baixo




Figura 8 - Usando as teclas para cima e para baixo

## 9.4 Velocidade máxima



Figura 9 - Velocidade máxima

## 9.5 Altera o sentido de rotação




Figura 10 - Altera o sentido de rotação

## 10 Conexão à fonte de alimentação

É necessário que a rede elétrica seja bem regulada, inclusive suas conexões de cabos, em conformidade com as práticas recomendadas de imunidade a ruídos. Evite colocar esses acionadores ao lado de dispositivos elétricos que possam gerar zumbidos da linha de alimentação, como contadores trifásicos e aquecedores indutivos.



Posicione o seletor de tensão em 115 V para alimentação de 100-120 V 50/60 Hz ou em 230 V para alimentação de 200-240 V 50/60 Hz. Sempre verifique o interruptor do seletor de tensão antes da conexão à rede elétrica ou a bomba será danificada.

~100-120V



~200-240V



Conecte a uma fonte de rede elétrica monofásica aterrada.



Se o tipo de bomba tiver um Módulo N, o seletor de tensão não é visível quando o módulo está instalado. Ele fica na placa da chave na parte traseira da bomba, protegido contra água pelo Módulo N. O módulo tem que ser removido para a placa do interruptor poder ser acessada. Não ligue a bomba sem verificar que ela é adequada para a fonte de alimentação, para isso, remova o módulo e inspecione o interruptor e, em seguida, recoloque o módulo.

1.



2.



3.



4.



Figura 11 - Seletor de tensão.



Recomendamos o uso de uma supressão de surto de tensão e/ou ruído disponível comercialmente em caso de excesso de ruído elétrico.



Verifique se todos os cabos de alimentação são apropriados para uso com o equipamento. Use somente o cabo de alimentação fornecido.



O posicionamento da bomba deve permitir o fácil acesso ao dispositivo de desconexão durante o uso. O plugue de entrada de energia da bomba é o dispositivo de desligamento (para isolar o drive do motor da alimentação em uma emergência).



\*As bombas IP66 são oferecidas com um plugue de rede elétrica. A passa-cabos no módulo NEMA da extremidade de bomba do cabo tem classificação IP66. A classificação do plugue de rede da extremidade oposta do cabo NÃO É IP66. É de sua responsabilidade garantir que a conexão à rede elétrica tenha classificação IP66.

## 10.1 Codificação de cor do condutor

Tabela 12 - Codificação de cor do condutor

Tipo de condutor	Cor europeia	Cor norte americana
Linha	Marrom	Preta
Neutro	Azul	Branco
Terra	Verde/amarelo	Verde

## 10.2 Fiação do Módulo NEMA - bombas EtherNet/IP™

Os módulos NEMA 4X instalados em bombas microprocessadas tipo 530, 630 e 730 EnN têm dois pares de portas de fiação. São fornecidas duas portas M16, mais passa-cabos para vedar cabos de seção transversal circular com diâmetro de 4 mm a 10 mm (5/32 pol a 13/32 pol). A conexão Ethernet é via os dois conectores M12 montados na parte posterior do módulo NEMA.

Figura 13 - Blindagem do terra de cabos de controle no módulo NEMA EtherNet/IP™



Blindagem do terra de cabos de controle conectada ao terminal terra (J6) do adaptador PCI quando um passa-cabo plástico é usado.

**Figura 13 - Blindagem do terra de cabos de controle no módulo NEMA EtherNet/IP™**

2



Nenhuma blindagem do terra dos cabos de controle é necessária quando o passa-cabo EMC é usado.



Módulo NEMA com kit de montagem condutivo (disponível como uma opção em bombas En para cabos de rede EtherNet/IP™, se necessário).

## 10.3 Ligação da tela do conector M12

**Figura 14 - Ligação da tela do conector M12**

**Modelos EtherNet/IP™**



1. Por padrão, a blindagem do cabo e do corpo dos conectores M12 Ethernet são isolados do corpo metálico do módulo NEMA e do terra da rede elétrica. Isso está de acordo com a especificação EtherNet/IP™ para uso em sistemas de automação industrial com EtherNet/IP™.
2. Se for necessário conectar o corpo do M12 e a blindagem do cabo (A) ao terra da rede elétrica por motivos de compatibilidade magnética ou EtherNet TCP, o colar de montagem padrão de plástico do M12 (MN2934T) pode ser substituído por uma versão de aço inoxidável (MN2935T). Certifique-se de que o o-ring do M12 e a arruela de vedação estejam instalados corretamente para manter uma vedação IP66.

## 11 Lista para inicialização

**Nota:** Veja também "Troca de mangueira" Na página 145.

- Verifique se há conexões adequadas entre a mangueira de sucção da bomba e a tubulação de descarga.
- Verifique se há conexão com uma fonte de alimentação adequada.
- Certifique-se de seguir as recomendações na seção "Práticas recomendadas para instalação da bomba" Na página 15.

## 12 Fiação de controle EtherNet/IP™



**Nunca aplique alimentação da rede elétrica aos conectores-D. Aplique os sinais corretos nos pinos indicados. Limite os sinais aos valores máximos indicados.**




**Não aplique tensão em outros pinos. Isso pode ocasionar danos permanentes, não cobertos pela garantia.**



**Mantenha os sinais de 4 a 20 mA e de baixa tensão separados da alimentação elétrica. Use cabos de entrada separados com passa-cabos. Siga as práticas de EMC e use os passa-cabos blindados recomendados.**


## 12.1 Elementos na parte posterior da bomba



1	RJ45 conexão 1
2	RJ45 conexão 2
3	Padrão - 9 vias - Conector-D do sensor (fêmea)
4	Porta USB (tipo A) para uso em manutenção
5	Seletor de tensão
6	Seletor Lig/Desl
7	Cabo da rede elétrica
8	Fusível de troca pelo cliente

## 12.2 Conexões RJ45

Conecte um cabo de rede RJ45 (CAT5 ou superior, de preferência blindado) do computador à porta de conexão 1 ou 2 da bomba.




**Figura 15 - Conexões RJ45**

LED 1	LED 2	Indicador
Baixo	Baixo	Desl
Baixo	Alto	O LED amarelo aceso indica conexão detectada; piscando, indica atividade de 10 Mbit
Alto	Baixo	Um LED verde aceso indica conexão detectada; piscando, indica atividade de 100 Mbit
Alto	Alto	Dois LEDs verdes acesos indicam conexão detectada; piscando, indicam atividade de 10 Gbit

## 12.3 Fiação de controle

### Padrão - 9 vias - Conector-D do sensor (fêmea/chassis Skt)

Cabo de controle recomendado: 7/0,2 mm 24 AWG blindado, circular. A blindagem do cabo deve ser aterrada com conexão de 360 graus a uma carcaça posterior condutora.





**Figura 16 - Fiação do conector-D do sensor de 9 vias**



## Legenda dos símbolos

	Operação		Entrada		Mudança de sentido no teclado
	Parar		Saída		Seco (sem vazam.)
	Rotação no sentido horário		Controle manual (teclado)		Úmido (vazam. detectado)
	Rotação no sentido anti-horário		Analogico		



Tabela 17 - Fiação do conector-D

Nome do sinal	Entrada ou saída	Configurável	Resposta de sinal
 <p>ANALOGUE 1</p>	Entrada	Sim	 <p>ANALOGUE #1</p>  <p>0-10V/ 4-20mA [34K/ 250R]</p>
 <p>ANALOGUE 2</p>	Entrada	Sim	 <p>ANALOGUE #2</p>  <p>0-10V/ 4-20mA [34K/ 250R]</p>

**Tabela 17 - Fiação do conector-D**

Nome do sinal	Entrada ou saída	Configurável	Resposta de sinal
	Entrada	Sim	
	Entrada	Sim	

**Tabela 17 - Fiação do conector-D**

Nome do sinal	Entrada ou saída	Configurável	Resposta de sinal
	Entrada	Sim	
	Entrada	Sim	

## 12.4 Módulo N e Módulo F



Nunca aplique alimentação da rede elétrica aos conectores M12. Aplique os sinais corretos aos terminais. Limite os sinais aos valores máximos indicados. Não aplique tensão em outros terminais. Isso pode ocasionar danos permanentes, não cobertos pela garantia.




O cabo e passa-cabos recomendados devem ser usados para a versão IP66 (NEMA 4X) dessa bomba, do contrário, a proteção de entrada pode ser prejudicada.



Verifique se a tampa do módulo está corretamente presa por todos os parafusos fornecidos. O não seguimento dessa recomendação pode prejudicar a proteção IP66 (NEMA 4X).



Cuide para que aberturas não usadas no módulo sejam vedadas com os plugues cegos fornecidos. O não seguimento dessa recomendação pode prejudicar a proteção IP66 (NEMA 4X).



**Figura 18 - Módulo N e Módulo F**

1. Porta M16

2. Porta M16

3. Conexão Ethernet

4. Conexão Ethernet

## Conexão da EtherNet

Há dois conectores de comunicação na parte de trás do módulo N para fazer a conexão da EtherNet (3,4). Os dois conectores têm a mesma configuração de pinos. A configuração dos pinos e a resposta do sinal são mostrados abaixo.

Os plugues e cabos para esses conectores devem ser: M12, macho, 4-Pinos D codificado, blindado.





Figura 19 - Conexão da EtherNet

## Adaptador PCB

Figura 20 - Adaptador PCB



1. Sem opção de fonte de alimentação isolada (módulo N)

2. Com opção de fonte de alimentação isolada (módulo F)

Nota: Desconecte o módulo do adaptador usando os ejetores da cinta. Recomendamos deixar o conector 9W permanentemente anexado à bomba.

Cabo de controle recomendado: métrico = 0,05 mm<sup>2</sup> a 1,31 mm<sup>2</sup> sólido e trançado. Sistema USA = 30 AWG a 16 AWG sólido e trançado. Cabo: circular. Diâmetro externo máx/mín para garantir vedação quando passado através do prensa-cabos padrão: 9,5 mm - 5 mm. **A seção do cabo deve ser circular, para assegurar a vedação.**


### Opções de fonte de alimentação

A placa do adaptador NEMA está disponível com a opção de alimentação elétrica isolada (Módulo F). Ela tem um fonte de alimentação isolada de 24 V (carga máxima de saída 80 mA), U1, ajustada. Como mostrado abaixo, o U1 separa os terminais de 24 V e 0 V totalmente das alimentações de energia internas da bomba.


A opção do Módulo F pode ser utilizada se o sensor exigir uma fonte de alimentação isolada ou tiver uma saída de 4-20 mA que não pode ser usada com um terra conectado ao resistor de carga dentro da bomba.

**Figura 21 - Opções de fonte de alimentação**

1.



2.



1. Sem opção de fonte de alimentação isolada (módulo N)




2. Com opção de fonte de alimentação isolada (módulo F)

## 12.5 Conectores de entrada/saída

### Legenda dos símbolos

	Operação		Entrada		Mudança de sentido no teclado
	Parar		Saída		Seco (sem vazam.)
	Rotação no sentido horário		Controle manual (teclado)		Úmido (vazam. detectado)
	Rotação no sentido anti-horário		Analógico		

Tabela 22 - Conectores de entrada/saída

Conector nº	Função	Entrada ou saída	Configurável	Resposta de sinal
J1			Não	Conexão à bomba
J2		Entrada	Sim	
J3		Entrada	Sim	

**Tabela 22 - Conectores de entrada/saída**


Conector n°	Função	Entrada ou saída	Configurável	Resposta de sinal
J4		Entrada	Sim	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><b>START STOP</b>     0     1 [5-24V] </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>LEAK</b>     0     1 [5-24V] </p> </div>
J5		Entrada	Sim	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p><b>PRESSURE</b>     0     1 [5-24V] </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>FREQ</b>     5V-24V 1mA</p> </div>
J6	<p>1. Terra 2. Terra</p>		Não	

## 12.6 Parâmetros da interface externa da bomba EtherNet/IP™


**Tabela 23 - Parâmetros da interface externa**

Parâmetro	Símb	Limites			Unidades	Comentário
		Mín	Nom	Máx		
Alta tensão de entrada digital	VD <sub>IH</sub>	5		24	V	Escape, Parada, ALARME_DE_PRESSÃO, Frequência
Baixa tensão de entrada digital	VD <sub>IL</sub>	0		0.8	V	Escape, Parada, ALARME_DE_PRESSÃO, Frequência
Tensão máxima absoluta de entrada digital	VD <sub>in</sub>	-30		30	V	Não operacional
Resistência de entrada digital	RD <sub>in</sub>	10		110	kΩ	110K para ≤ 5 V
Faixa de frequência	F <sub>max</sub>	1		1000	Hz	Frequência
Taxa de repetição	F <sub>max</sub>	1		10	Hz	Escape, Parada, Pressão
Entrada analógica, modo tensão	VA <sub>in</sub>	-15	10	30	V	Faixa 0V a 10V (impedância da fonte 100R)
Entrada analógica, modo tensão	RVA <sub>in</sub>		34.4		kΩ	±3 %
Faixa de medição da entrada analógica	I <sub>in</sub>	0		25	mA	
Corrente máxima absoluta da entrada analógica	IA <sub>in</sub>	-50		28	mA	Limite de dissipação
Tensão máxima absoluta da entrada analógica	VA <sub>in</sub>	0		7.0	V	Limite de dissipação
Resistência de entrada analógica	RI <sub>IN</sub>		250	270	Ω	Res. sens. 250R
Largura de banda do filtro da entrada analógica	BW		67		Hz	Largura de banda -6dB
Saída da alimentação 22 V	V <sub>aux</sub>		18	30	V	Não regulado
Saída isolada da alimentação 24 V	V24		24			
Corrente de carga da alimentação 22 V/24 V				80	mA	Fusível de auto-rearme


## 12.7 Topologia de rede



*Figura 24 - Rede em estrela*



**Figura 25 - Rede em anel**



**Figura 26 - Topologia de linha**

**Tabela 27 - Tolerância para uma conexão adicional**

Tipo de cabo - comprimento máximo 100 m	Com módulo NEMA	Sem módulo NEMA
Cabo com dois conectores		
	✓	✓
Cabo com um conector adicional		
	✓	✓
Cabo com dois conectores adicionais		
	✓	✓

## 13 Para ligar a bomba pela primeira vez

1. Ligue a bomba. A bomba exibe a tela inicial com o logotipo da Watson-Marlow por três segundos.




### 13.1 Seleção do idioma exibido

1. Use as teclas  $\wedge/\vee$  para selecionar o idioma e pressione **SELECIONAR**.



2. O idioma selecionado será exibido na tela. Selecione **CONFIRMAR** para continuar. Todo o texto é exibido no idioma selecionado.



3. Selecione **REJEITAR** para retornar à tela de seleção de idioma. Depois disso, a tela principal é aberta.



## 13.2 Padrões iniciais

Se o recurso Reinício Automático estiver ativado, ele pode fazer com que a bomba seja reiniciada assim que a energia for religada.

O Reinício Automático somente afeta a operação dos modos manual e EtherNet/ IP™.



Se o Reinício Automático estiver ativado, o símbolo "!" Um símbolo aparece na tela para avisar aos usuários que a bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (a bomba volta a funcionar com as configurações anteriores).

Não use o Reinício Automático para mais de:

- 1 partida de rede elétrica a cada 3 min

Recomendamos o uso do controle remoto quando for necessário um número alto de partidas.



Se a bomba está configurada para os modos Envase ou EtherNet/IP™, ela responde a comandos remotos o tempo todo, inclusive imediatamente após a energia ser ligada. A bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (por ex. um ponto de ajuste remoto pode dar partida na bomba sem nenhuma tecla ser pressionada).

A bomba é previamente ajustada nos parâmetros de operação mostrados na tabela abaixo.

**Tabela 28 - Padrões iniciais**

Parâmetro	Padrão 530
Idioma	Não definido
Modo padrão	Manual
Velocidade manual padrão	220 rpm
Condição da bomba	Parada
Velocidade máx.	220 rpm
Sentido	SH
Pumphead	520R2
Tamanho da mangueira	9,6 mm
Material da mangueira	Bioprene
Calibração de vazão	15,12 ml/rot
Unidades de vazão	Rpm
Pump label (Etiqueta da bomba)	WATSON-MARLOW
Número de ativo	NENHUM
Valor SG	1

**Tabela 28 - Padrões iniciais**

<b>Parâmetro</b>	<b>Padrão 530</b>
Bloqueio do teclado	Desativado
Proteção por senha	Não definido
Bipe do teclado	LIGADO
Inserção desenha na partida	LIGADO
Entrada remota de partida/parada	Alto = parar
Entrada do detector de vazamentos	Alto = vazamento
Ajustar dosagem	100%
Retomar dosagens interrompidas	DESLIGADO

A bomba está pronta para funcionar conforme as configurações acima.

Nota: A cor de fundo da tela muda conforme a condição de funcionamento, como segue:

- Um fundo branco indica que a bomba está parada
- Um fundo cinza indica que a bomba está funcionando
- Um fundo vermelho indica erro ou alarme

Todos os parâmetros operacionais podem ser modificados pressionando-se as teclas do painel (veja seção "Operação da bomba" Na página 18).

## 14 Ligação da bomba em ciclos de alimentação de energia subsequentes



Se o recurso Reinício Automático estiver ativado, ele pode fazer com que a bomba seja reiniciada assim que a energia for religada.

O Reinício Automático somente afeta a operação dos modos manual e EtherNet/IP™.

Se o Reinício Automático estiver ativado, o símbolo "!" Um símbolo aparece na tela para avisar aos usuários que a bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (a bomba volta a funcionar com as configurações anteriores).

Não use o Reinício Automático para mais de:

- 1 partida de rede elétrica a cada 3 min

Recomendamos o uso do controle remoto quando for necessário um número alto de partidas.



Se a bomba está configurada para os modos Envase ou EtherNet/IP™, ela responde a comandos remotos o tempo todo, inclusive imediatamente após a energia ser ligada. A bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (por ex. um ponto de ajuste remoto pode dar partida na bomba sem nenhuma tecla ser pressionada).

Sequências de ativação subsequentes passarão diretamente da tela de partida para a tela principal.

- A bomba inicia um teste ligado para confirmar o funcionamento da memória e equipamento. Se for encontrada falha, aparece um código de erro.
- A bomba exibe a tela de partida com o logotipo da Watson-Marlow por três segundos e, em seguida, a tela inicial
- Os padrões de inicialização são os utilizados quando a bomba foi desligada

Verifique se a bomba está configurada para operar como necessário. A bomba está pronta para funcionar.

Todos os parâmetros operacionais podem ser modificados pressionando-se as teclas (veja "Operação da bomba" Na página 18).

### Interrupção de energia

Essa bomba tem um recurso de **Reinício Automático** (que somente afeta a operação nos modos **Manual**) que, quando ativo, retorna a bomba ao estado operacional em que estava quando a alimentação é cortada.

### Ciclos liga/desliga

Não ligue/desligue a bomba mais do que 20 vezes em um hora, seja manualmente ou utilizando o recurso de **Reinício Automático** (que somente afeta a operação nos modos **Manual**). Recomendamos usar um controle remoto quando forem necessários ciclos de força de alta frequência.

## 15 Menu principal

1. Para acessar o **MENU PRINCIPAL**, pressione o botão **MENU** em uma das telas **HOME** ou **INFO** .



2. Isso fará com que o **MENU PRINCIPAL** seja exibido como segue. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para movimentar a barra de seleção entre as opções desejadas.
3. Pressione **SELECIONAR** para selecionar uma opção.

4. Pressione **SAIR** para retornar à tela onde o MENU foi acionado.



## 15.1 Configurações de segurança

As configurações de segurança podem ser alteradas selecionando-se **CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA** no menu principal.

## Bloqueio automático do teclado

**Nota: O Bloqueio automático do teclado** não é possível no modo **Envase**

1. Pressione **ATIVAR/DESATIVAR** para lig/desl o Bloqueio automático do teclado. Quando essa opção está ativada, o teclado é bloqueado após 20 segundos de inatividade.



2. Uma vez bloqueado, será exibida a tela abaixo quando uma tecla for pressionada. Para desbloquear o teclado, pressione as duas teclas de **DESBLOQUEIO** ao mesmo tempo.



3. O ícone de cadeado aparecerá na tela principal de modo de operação para mostrar que o bloqueio do teclado está ativo.



4. Note que a tecla **PARAR** sempre funciona, esteja o teclado bloqueado ou não.

### Proteção por senha

Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , selecione **Proteção por senha numérica** no menu **CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA** e pressione **ATIVAR/DESATIVAR** para ligar ou desligar a proteção por senha numérica. Se a proteção por senha numérica tiver sido ativada, uma senha numérica de nível Master será necessária para desativar o bloqueio por senha numérica.

### Configuração de senha numérica Master

A senha numérica será ativada um minuto após a entrada da última senha.

A configuração de uma senha numérica Master protege todas as funções. Com a senha numérica Master, é possível ativar funções de forma seletiva para dois operadores adicionais. Esses operadores serão definidos como Usuário 1 e Usuário 2. Os usuários poderão acessar essa funcionalidade inserindo uma senha numérica designada a eles pelo usuário Master.

1. **Para definir a senha numérica Master, role até ">Nível Master > E PRESSIONE <<SPAN CLASS="HMIBUTTONNAME">ATIVAR.**



2. Para definir uma senha numérica Master de quatro dígitos, use as teclas ^ /v para selecionar cada dígito entre 0 a 9. Após escolher o dígito, pressione a tecla **PRÓXIMO DÍGITO**. Depois de selecionar o quarto dígito, pressione **ENTER**.



3. Em seguida, pressione **CONFIRMAR** para verificar que o número digitado é a senha selecionada. Pressione **ALTERAR** para voltar à digitação da senha.



4. Será exibida a tela a seguir para indicar que a senha numérica foi aplicada ao acesso a todas as funções. Pressione **PRÓXIMO** para ativar de forma seletiva o acesso a funções pelo Usuário 1 e Usuário 2.



## Definição das configurações de segurança do Usuário 1

1. A tela de nível **PROTEÇÃO POR SENHA NUMÉRICA** ) é exibida com **Usuário 1** realçado. Pressione **ATIVAR** para definir as configurações de segurança do Usuário 1 ou navegue na tela para configurar um usuário alternativo.




2. **A OPÇÃO ATIVAR** das configurações de segurança do Usuário 1, exibe a tela de entrada da senha numérica para o Usuário 1. Para definir uma senha numérica de quatro dígitos para o Usuário 1, use as teclas <math>\langle \rangle</math> /<span style="font-family: 'Symbol'" class="HMIButtonName"><math>\langle \rangle</math> Após escolher o dígito, pressione a tecla **PRÓXIMO DÍGITO**. Depois de selecionar o quarto dígito, pressione **ENTER**.



3. Em seguida, pressione **CONFIRMAR** para verificar que o número digitado é a senha requerida. Pressione **ALTERAR** para voltar à digitação da senha.



4. Para definir a funcionalidade permitida, use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para selecionar a funcionalidade e pressione **ATIVAR**. A senha numérica do Usuário 1 dará acesso somente à funcionalidade ativada. Para desativar a funcionalidade, realce-a e pressione **DESATIVAR**. Quando todas as funcionalidades necessárias tiverem sido ativadas, pressione **CONCLUIR**.



## Definição das configurações de segurança do Usuário 2

1. A tela de **NÍVEL DE PROTEÇÃO POR SENHA NUMÉRICA** é exibida com **Usuário 2** realçado. Pressione **ATIVAR** para definir as configurações de segurança do Usuário 2 ou navegue na tela para configurar um usuário alternativo.



2. A opção **ATIVAR** das configurações de segurança do Usuário 2 exibe a tela de entrada da senha numérica para o Usuário 2. Para definir uma senha numérica de quatro dígitos para o Usuário 2, use as teclas <math>\langle \rangle</math> Após escolher o dígito, pressione a tecla **PRÓXIMO DÍGITO**. Depois de selecionar o quarto dígito, pressione **ENTER**.





5. Se a senha numérica estiver incorreta, a seguinte tela será exibida. NOTA: essa tela também será mostrada se a senha numérica digitada não permitir o acesso à função.



6. Se você digitar uma senha numérica que já está em uso, a tela a seguir será exibida. Pressione **ALTERAR** para digitar uma senha numérica alternativa ou **SAIR** para cancelar



7. Se a senha numérica digitada não permitir o acesso à função, a tela a seguir será exibida.



### Bipe do teclado

1. Em **CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA**, role até **Bipe do teclado** usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  e selecione **ATIVAR**. A bomba passará a emitir um bipe cada vez que uma tecla for pressionada.



## Inserção desenha na partida

A configuração **Inserção de senha na partida** pode ser usada para definir se o software deve exigir ou não a entrada de uma senha numérica na partida.

Esse recurso também significa que a capacidade de **Reinício Automático** passa a ser agora independente do fornecimento de senha numérica após a partida.

Se essa configuração está ativada ✓, será exigida uma senha numérica para entrar na tela de controle principal após a bomba ser desligada e religada.

Se essa configuração está desativada ✗, não será exigida uma senha numérica para entrar na tela de controle principal após a bomba ser desligada e religada.

A resposta de **Reinício Automático** da bomba após ser desligada e religada independe agora da entrada de uma senha numérica.

A configuração padrão vem ativada ✓, portanto, você precisa digitar uma senha numérica após a bomba ser desligada e religada para entrar na tela de controle principal.

Desativar esse recurso não muda nenhum outro aspecto das operações que usam senha. Qualquer pessoa que deseje alterar as configurações da bomba continuará a ter que digitar a senha primeiro.

## 15.2 Definições gerais

Para visualizar o menu de configurações gerais, selecione **CONFIGURAÇÕES GERAIS** no menu principal.

### Reinício automático

Essa bomba inclui um recurso chamado **Reinício Automático**. Essa configuração somente afeta a operação da bomba no modo **Manual**.

Se a bomba estiver operando no modo manual e esse recurso estiver ativado (definido para **sim**), a maneira como a bomba responderá após ser desligada e religada será alterada.

A ativação do **Reinício Automático** faz com que a bomba lembre de suas configurações atuais de operação após a alimentação de energia ser cortada e restaurada.

O símbolo ! também é exibido quando o recurso de **Reinício Automático** estiver ativado, para avisar aos usuários que a bomba foi configurada de uma maneira que pode começar a operar de forma inesperada.

1. Pressione **ATIVAR/DESATIVAR** para ligar/desligar o recurso **Reinício Automático** (somente nos modos **Manual mode**).





Não use o reinício automático em mais de 20 partidas de rede elétrica por hora. Recomendamos o uso do controle remoto quando for necessário um número alto de partidas.



Se o recurso Reinício Automático estiver ativado, ele pode fazer com que a bomba seja reiniciada assim que a energia for religada.

O Reinício Automático somente afeta a operação dos modos manual e EtherNet/IP™.

Se o Reinício Automático estiver ativado, o símbolo "!" Um símbolo aparece na tela para avisar aos usuários que a bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (a bomba volta a funcionar com as configurações anteriores).

Não use o Reinício Automático para mais de:

- 1 partida de rede elétrica a cada 3 min

Recomendamos o uso do controle remoto quando for necessário um número alto de partidas.



Se a bomba está configurada para os modos Envase ou EtherNet/IP™, ela responde a comandos remotos o tempo todo, inclusive imediatamente após a energia ser ligada. A bomba pode operar sem qualquer intervenção manual (por ex. um ponto de ajuste remoto pode dar partida na bomba sem nenhuma tecla ser pressionada).

## Unidades de vazão

A unidade de vazão selecionada no momento é exibida no lado direito da tela. Para alterar unidades de vazão, mova a barra de seleção sobre a entrada no menu de unidade de vazão e pressione **SELECIONAR**.

1. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para mover a barra de seleção sobre a unidade de vazão necessária, depois pressione **SELECIONAR**. Todas as vazões passarão a ser exibidas nas telas nas unidades selecionadas.



- Se a unidade de vazão de massa for selecionada, a gravidade específica do fluido deverá ser informada. A seguinte tela será exibida:



- Use as teclas  $\wedge$   $\vee$  para digitar o valor da densidade relativa e pressione **SELECIONAR**.

### Pump label (Etiqueta da bomba)

A etiqueta da bomba é uma etiqueta alfanumérica de 20 dígitos definida pelo usuário e exibida na barra de cabeçalho da tela inicial. Para definir ou editar o rótulo da bomba, mova a barra de seleção sobre o menu Etiqueta da bomba e pressione **SELECIONAR**. Se houver uma etiqueta de bomba previamente definida, esta será exibida na tela para permitir sua edição. Caso contrário, será exibida a etiqueta padronizada "WATSON-MARLOW".

- Use as teclas  $\wedge$   $\vee$  para rolar pelos caracteres disponíveis para cada dígito. Os caracteres disponíveis vão de 0-9, A-Z, e ESPAÇO.



2. Pressione **PRÓXIMO** para passar para o próximo caractere, ou **ANTERIOR** para voltar ao caractere anterior.



3. Pressione **CONCLUIR** para salvar o que foi digitado e voltar ao menu de configurações gerais.



### Número de ativo

O número de ativo é para usuários definirem um código de identificação exclusivo para a bomba. Isso pode ajudar a monitorar e distinguir as diferentes bombas na rede. Não há configuração padrão de fábrica para esse parâmetro e as bombas são entregues sem um número de ativo.

## Configuração do número de ativo.

1. No menu principal, usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  , role até **Configurações gerais** e pressione **SELECIONAR**.



2. Usando as teclas  $\vee$   $\wedge$  > ">>" , ">" , role até ">Número de ativo < <span class="HMIButtonName"></SPAN>



3. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , insira um caractere.



4. Há espaço para 20 caracteres. Pressione **PRÓXIMO** para confirmar um caractere e mover para o próximo. Pressione **ANTERIOR** para retornar ao caractere anterior.



5. Quando terminar de preencher os espaços de caracteres, pressione **CONCLUIR** Você retornará a tela **CONFIGURAÇÕES GERAIS**.



6. Desligue a bomba e religue-a novamente para aplicar o número de ativo.

### Velocidade de falha segura

Uma velocidade de falha segura é uma velocidade específica usada pela bomba se há a ocorrência de um erro. Use isso para impedir que a bomba pare se houver uma falha.

**Exemplo:** se você desconecta o cabo RJ45 da bomba enquanto ela está operando no modo EtherNet/IP™, ocorre uma falha.

- Se a velocidade de falha segura está ativada, a bomba continua funcionando em tal velocidade e a mensagem de erro da rede é exibida.
- Se a velocidade de falha segura não está ativada, a bomba para de funcionar e a mensagem de erro da rede é exibida.

Após o erro ser confirmado pelo operador, a bomba volta a funcionar normalmente.

### Tipo de cabeçote

1. Selecione as **CONFIGURAÇÕES GERAIS** no menu principal.



2. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima do **Tipo de cabeçote** e pressione **SELECIONAR**. Será exibida a tela a seguir.



3. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima do **Cabeçote** e pressione **SELECIONAR**.



- Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima do tuoi de cabeçote requerido e pressione **SELECIONAR**.




### Tamanho e material de mangueira

- Selecione o **Tamanho de mangueira** em **CONFIGURAÇÕES GERAIS**, depois use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção sobre **Diâmetro interno** e pressione **SELECIONAR**.



2. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima do tamanho de mangueira a ser usado e pressione **SELECIONAR**.



3. Se um elemento LoadSure tiver sido selecionado, então o tamanho de mangueira será exibido assim como pressão e diâmetro interno.



4. Essa tela permite ainda selecionar o material da mangueira utilizada. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima do **Material da mangueira** e pressione **SELECIONAR**.



5. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ir até a barra de seleção acima do material de mangueira a ser usado e pressione **SELECIONAR**.



6. A tela de **MODELO DE CABEÇOTE** permite que o número de lote da mangueira seja registrado para referência futura. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$  , role até **Número do lote da mangueira** e pressione **SELECIONAR**.
7. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para rolar pelos caracteres disponíveis para cada dígito. Os caracteres disponíveis vão de 0-9, A-Z, e ESPAÇO.

8. Pressione **PRÓXIMO** para passar para o próximo caractere, ou **ANTERIOR** para voltar ao caractere anterior.



9. Pressione **CONCLUIR** para salvar o que foi digitado e voltar ao menu de configurações gerais.

## Restaurar padrões

1. Para restaurar as configurações padrão de fábrica, selecione **Restaurar padrões** no menu **CONFIGURAÇÕES GERAIS**.
2. Há duas telas de confirmação para assegurar que não haja erro na realização dessa função.
3. Pressione **CONFIRMAR** e depois **RECONFIRMAR** para retornar aos padrões de fábrica.



## Idioma

1. Selecione idioma no menu de **CONFIGURAÇÕES GERAIS** para escolher um idioma diferente para o monitor da bomba. Pare a bomba antes de alterar o idioma.

2. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , role até o idioma desejado. Pressione **SELECIONAR** para confirmar.



3. O idioma selecionado será exibido na tela. Pressione **CONFIRMAR** para continuar e, a partir daí, todo o texto será exibido no idioma selecionado.
4. Pressione **REJEITAR** para rejeitar e retornar à tela de seleção de idioma.



### 15.3 Alterar o modo

Ao selecionar o menu **ALTERAR O MODO** no menu principal, você pode selecionar o submenu mostrado abaixo. Isso é o mesmo que pressionar a tecla **MODO**. Veja "Menu MODE (Modo)" Na página 73 para mais detalhes.

## 15.4 Configurações de controle

1. Selecione **CONFIGURAÇÕES DE CONTROLE** no **MENU PRINCIPAL** para acessar o submenu mostrado abaixo. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para mover a barra de seleção. Pressione **SELECIONAR** para escolher a função desejada.



### Limite de velocidade

A velocidade máxima em que a bomba é capaz de operar é 220 rpm.

1. Selecione **Limite de velocidade** no menu **CONFIGURAÇÕES DE CONTROLE** para definir uma velocidade inferior máxima para a bomba.  
Esse limite de velocidade será aplicado a todos os modos de operação.
2. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ajustar o valor e pressione **SALVAR** para definir.

### Zerar horas de funcionamento

1. Selecionar **Redefinir horas de operação** no menu **CONFIGURAÇÕES DE CONTROLE**.

2. Selecione **REDEFINIR** para zerar o contador de horas de funcionamento. O contador de horas de funcionamento pode ser visualizado pressionando-se **INFO** na tela principal. Será exibida a tela a seguir. Pressione **REDEFINIR** para reiniciar a contagem das horas de funcionamento ou **CANCELAR** para voltar ao menu **CONFIGURAÇÕES DE CONTROLE**.



## 15.5 Ajuda

### Ajuda

1. Selecione Help (ajuda) no menu principal para acessar as telas de ajuda



VERSAO DE SOFTWARE	VERSAO DO BOOTLOADER
Main Processor Code: 1.2	Main Processor Code: 1.2
HMI Processor Code: 1.2	HMI Processor Code: 1.2
HMI Screen Resources: 1.2	
PTC/MS/JS/Process/Gui/Gcode: 1.2	
BOOTLOADER VOLTAR	VOLTAR

## 16 Menu MODE (Modo)

1. Pressione **MODO** para exibir o menu **ALTERAR MODO**.
2. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para navegar pelos modos disponíveis.
  - **Manual (padrão)**
  - **Calibração De Vazão**
  - **EtherNet/IP™**
  - **Envase**
  - **VOLTAR**
3. Use a tecla **>SELECIONAR<b>>** para escolher o modo. Use a tecla de função da direita para alterar as configurações de modo.



## 17 Manual

Todas as configurações e funções da bomba no modo **Manual** são definidas e controladas por meio das teclas. Logo após a sequência de partida detalhada em: "Ligação da bomba em ciclos de alimentação de energia subsequentes" Na página 43, a tela principal do modo **Manual** é exibida, a menos que a função **Reinício Automático** esteja ativada

Se o **Reinício Automático** está ativado ela retorna às últimas configurações conhecidas do modo de operação quando a alimentação elétrica é reiniciada. Quando a bomba estiver em funcionamento, será exibida uma seta animada para a direita. Em operação normal, o sentido de vazão é entrando pela porta inferior do cabeçote e saindo pela porta superior.

Se aparecer um ponto de exclamação (!), significa que a bomba poderá ser reiniciada automaticamente a qualquer momento. Nos modos **Manual**, o comportamento de **Reinício Automático** é configurável. Caso apareça um cadeado, isso indica que o teclado está travado.

### 17.1 Partida

1. Dê a partida na bomba - o fundo do mostrador muda para cinza. Pressionar isso não tem efeito se a bomba já estiver em funcionamento.



## 17.2 Parar

1. Para a bomba. A cor de fundo da tela muda para branco. Não tem efeito se a bomba não estiver em funcionamento.



## 17.3 Aumento e diminuição da vazão

1. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para aumentar ou diminuir a vazão.



### Redução da vazão

- Pressionar a tecla apenas uma vez diminuirá a vazão pelo dígito menos significativo da unidade de vazão desejada.
- Pressione a tecla tantas vezes quanto necessárias para obter a vazão desejada.
- Mantenha a tecla pressionada para selecionar as vazões.

### Aumento da vazão

- Pressionar a tecla apenas uma vez aumentará a vazão pelo dígito menos significativo da unidade de vazão desejada.
- Pressione a tecla tantas vezes quanto necessárias para obter a vazão desejada.
- Mantenha a tecla pressionada para selecionar as vazões.

## FUNÇÃO MAX (somente no modoManual)

1. Uso da tecla MAX:



- Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAX** para operar com vazão máxima.
- Solte a tecla para parar a bomba.
- O volume bombeado e o tempo decorrido são exibidos enquanto a tecla **MAX** é mantida pressionada.

## 18 Calibração de vazão

A bomba exibe a vazão em ml/min.

### 18.1 Configuração da calibração de vazão

1. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , role até **Calibração de vazão** e pressione **CALIBRAR**.



2. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , digite o limite máximo de vazão e pressione **ENTER**.



3. Pressione **INICIAR** para começar a bombear o volume de fluido de calibração.



4. Pressione **INICIAR** para parar de bombear fluido de calibração.



5. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para digitar o volume real de fluido bombeado.



6. Para aceitar a nova calibração, pressione **ACEITAR** ou **RECALIBRAR** para repetir o procedimento. Pressione a tecla **HOME** ou **MOD0** para cancelar.



7. A bomba está calibrada.

## 19 Modo EtherNet/IP™

### 19.1 Configure EtherNet/IP™

Defina as configurações conforme adequado à sua rede. O exemplo a seguir é um endereço de IP estático:

**Tabela 29 - Configure EtherNet/IP™**

Configuração	Valor
Ativar DHCP	Desl
Endereço de IP	192.168.001.012
Máscara da subrede	255.255.255.000
Endereço de gateway	192.168.001.001

1. Pressione o botão **MODO** para acessar o menu **MODO** .



2. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para selecionar **EtherNet/IP™**.



3. Pressione a tecla **SELECIONAR** para usar o modo **EtherNet/IP™**.



4. Pressione a tecla **CONFIGURAÇÕES** para acessar o menu **ETHERNET/IP™ CONFIGURAÇÕES**.

### Configuração de Ativar DHCP

1. Pressione a tecla **DESATIVAR** para configurar **Ativar DHCP** para **Desl.**



### Configuração de Endereço de IP, Máscara da subrede e Endereço de gateway

Configure cada endereço de IP, máscara da subrede e endereço de gateway usando o seguinte método:

1. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para selecionar o que configurar. Pressione **CONFIGURAR** para entrar no menu **CONFIGURAR ENDEREÇO**.



2. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para definir o primeiro número. Mantenha as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  pressionadas para aumentar a velocidade de rolagem. Pressione **PRÓXIMO** para passar ao próximo número.



3. Após definir o último número, pressione **CONFIRMAR** para armazenar o número e retornar à tela **ETHERNET/IP™ CONFIGURAÇÕES**.

4. Pressione **VOLTAR** para retornar ao **MENU MODO**.



## 19.2 Modo EtherNet/IP™

1. No menu ">ALTERAR MODO , >, realce "> EtherNet/IP™ " /> e pressione ">SELECIONAR >para usar o modo ">EtherNet/IP™>.



2. A tela da bomba irá indicar um erro de rede (como mostrado acima) se a bomba não estiver conectada a um computador.



3. Se a bomba está conectada a um computador, pressione **INFO** para exibir as configurações da rede.

## 19.3 Parâmetros da bomba

### Configuração dos parâmetros

Para configurar um parâmetro para um novo valor:

- Digite um valor no campo ou clique na caixa de seleção (conforme o tipo de parâmetro).
- Clique em **Definir** para armazenar o novo valor, ou em **Redefinir** para cancelar a mudança.
- Até 100 parâmetros são exibidos por página. Use os botões de seta < e > para navegar entre as páginas.

**Tabela 30 - Parâmetros cíclicos**

Índice	Nome	Acesso	Tipo	Descrição
1	SetFlowCal	Gravação	UInt32	Definir o valor de calibração da vazão ( $\mu\text{L}/\text{rev}$ )
2	SetSpeed	Gravação	UInt16	A velocidade é definida em Deci RPM. A velocidade máx. depende do tipo de cabeçote. Veja a tabela enumerada do cabeçote
3	SetSpeedLimit	Gravação	UInt16	A velocidade é definida em Deci RPM. A velocidade máx. depende do tipo de cabeçote. Veja a tabela do cabeçote abaixo.
4	SetFailsafeSpeed	Gravação	UInt16	Se a falha segura estiver ativada, a bomba rodará continuamente na velocidade selecionada caso ocorra uma perda de comunicação.
5	SetFailsafeEnable	Gravação	Bool	A velocidade de falha segura está ativada. Se estiver desativada, a bomba irá parar caso ocorra uma perda de comunicação. Se estiver ativada, a bomba rodará na velocidade ajustada no parâmetro "SetFailsafeSpeed"
6	SetReverse	Gravação	Bool	Se for ativado, a bomba irá funcionar em sentido anti-horário. O padrão da bomba é a rotação em sentido horário
7	Run	Gravação	Bool	Ajuste para 1 (verdadeiro) para permitir a partida da bomba. 0 desligará a bomba. Observe que esse parâmetro da bomba precisa ser ajustado
8	RunEnable	Gravação	Bool	Precisa ajustar para 1 (verdadeiro) para permitir a partida da bomba. O ajuste para 0 irá parar a bomba e impossibilita sua partida.
9	ResetRunHours	Gravação	Bool	Zera o contador de horas de funcionamento

**Tabela 30 - Parâmetros cíclicos**

Índice	Nome	Acesso	Tipo	Descrição
10	PauseFlowTotaliser	Gravação	Bool	Ajuste em 1 para pausar o parâmetro interno FlowTotaliser. O ajuste para 0 tira o parâmetro da pausa
11	Redefinir o totalizador de vazão	Gravação	Bool	Ajuste em 1 para zerar o totalizador de vazão. Ajuste em 0 para permitir a contagem do totalizador de vazão
12	ResetRevolutionCount	Gravação	Bool	Ajuste em 1 para zerar a contagem da rotação. Ajuste em 0 para permitir o incremento na contagem da rotação.
13	FlowCal	Leitura	Uint32	Mostra o valor de calibração da vazão em µL.
14	RunHours	Leitura	Uint32	Mostra o número de horas que a bomba vem funcionando.
15	SensorFlowRate	Leitura	SInt32	Mostra um valor se o sensor de vazão estiver configurado
16	SensorPressure	Leitura	SInt32	Mostra um valor se o sensor de pressão estiver configurado
17	PressureLo-HiWarningSp	Leitura	SInt32	Exibe o ponto de ajuste da faixa para aviso de pressão baixa em deci-psi
18	PressureHi-LoWarningSp	Leitura	SInt32	Exibe o ponto de ajuste da faixa para aviso de pressão alta em deci-psi
19	PressureLo-LoAlarmSp	Leitura	SInt32	Exibe o ponto de ajuste da faixa para alarme de pressão baixa em deci-psi
20	PressureHi-HiAlarmSp	Leitura	SInt32	Exibe o ponto de ajuste da faixa para alarme de pressão alta em deci-psi
21	FlowSensorLo-HiWarningSp	Leitura	SInt32	Exibe o ponto de ajuste da faixa para aviso de vazão baixa em µL
22	FlowSensorHi-LoWarningSp	Leitura	SInt32	Exibe o ponto de ajuste da faixa para aviso de vazão alta em µL

**Tabela 30 - Parâmetros cíclicos**

Índice	Nome	Acesso	Tipo	Descrição
23	FlowSensorLo-LoAlarmSp	Leitura	SInt32	Exibe o ponto de ajuste da faixa para alarme de vazão baixa em µL
24	FlowSensorHi-HiAlarmSp	Leitura	SInt32	Exibe o ponto de ajuste da faixa para alarme de vazão alta em µL
25	FlowTotaliser	Leitura	UInt32	Exibe o valor total da vazão em deci-ml
26	RevolutionCount	Leitura	UInt32	Exibe a contagem da rotação por completo
27	PumpSpeed	Leitura	UInt16	Exibe o ponto de ajuste da velocidade atual da bomba em deci rpm
28	SpeedLimit	Leitura	UInt16	Exibe o ponto de ajuste do limite de velocidade atual da bomba em deci rpm
29	GeneralAlarm	Leitura	Contador de bit (BitList)	Erro de motor afogado
			Contador de bit (BitList)	Erro de velocidade do motor
			Contador de bit (BitList)	Erro de sobrecorrente
			Contador de bit (BitList)	Erro de sobretensão
			Contador de bit (BitList)	Proteção de máquina aberta (somente em versões com proteções de máquina)
			Contador de bit (BitList)	Vazamento detectado
			Contador de bit (BitList)	Envase interrompido
			Contador de bit (BitList)	Pressostato
30	PumpVersionMajor	Leitura	UInt8	Número de revisão do software da bomba, versão atual
31	PumpVersionMinor	Leitura	UInt8	Número de revisão do software da bomba, versão antiga
32	ASIC-VersionMajor	Leitura	UInt8	Número de revisão do software da EtherNet ASIC, versão atual

**Tabela 30 - Parâmetros cíclicos**

<b>Índice</b>	<b>Nome</b>	<b>Acesso</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
33	ASIC-VersionMinor	Leitura	UInt8	Número de revisão do software da EtherNet ASIC, versão antiga
34	ASIC-VersionBuild	Leitura	UInt8	Número de revisão do software da EtherNet ASIC, versão compilada
35	WallSize	Leitura	Enum	Exibe a espessura atual da parede da mangueira selecionada. Veja a tabela enumerada de tamanho de parede abaixo
36	BoreSize	Leitura	Enum	Exibe o diâmetro interno atual da mangueira selecionada. Veja a tabela enumerada de diâmetro interno abaixo
37	PumpModel	Leitura	Enum	Exibe o modelo atual da bomba selecionada. Veja a tabela enumerada de modelo da bomba abaixo
38	PumpHead	Leitura	Enum	Exibe o cabeçote atual da bomba selecionada. Veja a tabela enumerada de cabeçote abaixo
39	PressureSensorModel	Leitura	Enum	Exibe o modelo atual do sensor de pressão selecionado. Consulte a tabela PressureSensorModel enumerada abaixo
40	PressureSensorSize	Leitura	Enum	Exibe o tamanho atual do sensor de pressão selecionado. Consulte a tabela PressureSensorSize enumerada abaixo
41	FlowSensorModel	Leitura	Enum	Exibe o modelo atual do sensor de vazão selecionado. Consulte a tabela FlowSensorModel enumerada abaixo
42	FlowSensorSize	Leitura	Enum	Exibe o tamanho atual do sensor de vazão selecionado. Consulte a tabela FlowSensorSize enumerada abaixo

**Tabela 30 - Parâmetros cíclicos**

<b>Índice</b>	<b>Nome</b>	<b>Acesso</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
43	Reverse	Leitura	Bool	Se estiver ativado, a bomba está definida para funcionar em sentido anti-horário
44	Running	Leitura	Bool	Ativado se a bomba estiver funcionando
45	LeakDetected	Leitura	Bool	Ativado se um vazamento for detectado
46	MotorStallError	Leitura	Bool	Se estiver ativado, a bomba possui um erro de motor afogado. Por favor, siga as instruções na tela
47	MotorSpeedError	Leitura	Bool	Se estiver ativado, a bomba possui um erro de sobrecarga. Por favor, siga as instruções na tela
48	OverCurrentError	Leitura	Bool	Se estiver ativado, a bomba possui um erro de sobrecarga. Por favor, siga as instruções na tela
49	OverVoltageError	Leitura	Bool	Se estiver ativado, o ajuste da bomba possui um erro de sobretensão. Por favor, siga as instruções na tela
50	Guard/Interlock	Leitura	Bool	Se estiver ativado, então a tampa foi aberta. Por favor, siga as instruções na tela para esclarecer,
51	FlowHi-LoActive	Leitura	Bool	Se estiver ativado, então o aviso da faixa inferior do sensor de vazão está ativo
52	FlowLo-LoActive	Leitura	Bool	Se estiver ativado, o alarme da faixa inferior do sensor de vazão está ativo
53	PressureHi-LoActive	Leitura	Bool	Se estiver ativado, o aviso da faixa inferior de pressão está ativo
54	PressureLo-LoActive	Leitura	Bool	Se estiver ativado, o alarme da faixa inferior de pressão está ativo

**Tabela 30 - Parâmetros cíclicos**

Índice	Nome	Acesso	Tipo	Descrição
55	FlowHi-HiActive	Leitura	Bool	Se estiver ativado, o alarme da faixa superior de vazão está ativo
56	FlowLo-HiActive	Leitura	Bool	Se estiver ativado, o aviso da faixa superior de vazão está ativo
57	PressureHi-HiActive	Leitura	Bool	Se estiver ativado, o alarme da faixa superior de pressão está ativo
58	PressureLo-HiActive	Leitura	Bool	Se estiver ativado, o aviso da faixa superior de pressão está ativo
59	FlowSensorError	Leitura	Bool	Se estiver ativado, há um erro na entrada 1 do sensor
60	PressureSensorError	Leitura	Bool	Se estiver ativado, há um erro na entrada 2 do sensor
61	AnybusNetworkMode	Leitura	Bool	Se estiver ativado, a bomba está em modelo Ethernet IP
62	AnybusNetworkActive	Leitura	Bool	Se estiver ativado, o Ethernet IP está ativo no dispositivo
64	ErrorAcknowledge	Gravação	Bool	Usado para confirmar erros pela EtherNet IP.
106	PressureSwitchError	Leitura	Bool	Mostrar a identificação do lote ativo atual
200	RPIRange	Leitura	SInt32	Mostra os intervalos de acesso a dados cíclicos

**Tabela 31 - Parâmetros acíclicos**

Índice	Nome	Acesso	Tipo	Descrição
63	Número de ativo	Leitura	Char	Se definido, irá ler o número de ativo criado
70	EditRecipeVolume	Gravação	UInt32	Editar o volume da receita ativa (µL)

**Tabela 31 - Parâmetros acíclicos**

<b>Índice</b>	<b>Nome</b>	<b>Acesso</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
71	EditRecipePumpSpeed	Gravação	UInt16	Editar a velocidade de envase da receita ativa (DeciRPM)
72	EditBatchSize	Gravação	UInt16	Editar o tamanho do lote ativo (0 define para ilimitado)
73	EditBatchStartDelay	Gravação	UInt16	Definir o retardo entre a parada do cabeçote e o sinal de término do envase
74	EditBatchEndDelay	Gravação	UInt16	Definir o retardo entre a última dosagem em um lote e o final do lote
75	EditRecipeStartDelay	Gravação	UInt16	Definir o retardo entre o início da dosagem e o início do funcionamento do cabeçote
76	EditRecipeEndDelay	Gravação	UInt16	Definir o retardo entre a parada do cabeçote e o final da dosagem
78	EditBatchDispenseDirection	Gravação	UInt8	Definir a direção da bomba para anti-horário
79	EditRecipeAntiDripAmount	Gravação	UInt8	Editar a quantia de anti-gotejamento da receita
80	EditBatchName	Gravação	Char	Editar o nome do lote ativo
81	EditRecipeName	Gravação	Char	Editar o nome da receita no lote ativo
82	ActiveRecipeID	Leitura	UInt32	Mostrar a identificação da receita ativa atual
83	ActiveRecipeVolume	Leitura	UInt32	Mostrar o volume-alvo atual
84	ActiveRecipeFlowRate	Leitura	UInt32	Mostrar a vazão-alvo atual

**Tabela 31 - Parâmetros acíclicos**

<b>Índice</b>	<b>Nome</b>	<b>Acesso</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>
85	ActiveBatchSize	Leitura	UInt16	Mostrar o tamanho do lote atual
86	ActiveBatchStartDelay	Leitura	UInt16	Mostrar o retardo de início do lote atual
87	ActiveBatchEndDelay	Leitura	UInt16	Mostrar o retardo de término do lote atual
88	ActiveRecipeStartDelay	Leitura	UInt16	Mostrar o retardo de início da receita atual
89	ActiveRecipeEndDelay	Leitura	UInt16	Mostrar o retardo de término da receita atual
90	CurrentDispenseDoseDelivered	Leitura	UInt16	Mostrar o número atual de dosagens envasadas
92	ActiveRecipeAntiDripAmount	Leitura	UInt8	Mostrar a quantia de anti-gotejamento atual
93	CurrentDispenseDoseAdjustmentPercentage	Leitura	UInt8	Mostrar o valor de ajuste da dosagem atual
94	ActiveBatchName	Leitura	Char	Ler o nome do lote ativo
95	ActiveRecipeName	Leitura	Char	Ler o nome da receita ativa

**Tabela 31 - Parâmetros acíclicos**

Índice	Nome	Acesso	Tipo	Descrição	
				Contador de bit (BitList)	Identificação o inválida do lote ativo. Se a identificação o do lote ativo é inválida
				Contador de bit (BitList)	Identificação o inválida da receita ativa. Se a identificação o da receita ativa é inválida
104	DispenseBitField	Leitura	UInt8	Contador de bit (BitList)	Direção do motor do lote ativo é anti-horário, se o motor do lote está girando no sentido anti-horário.
105	ActiveBatchId	Leitura	UInt32		Mostrar a identificação do lote ativo atual

**Tabela 32 - PumpModel**

Enumeração	PumpModel
0	530
1	630
2	730

**Tabela 33 - PumpHead**

Enumeração	Cabeçote	Velocidade padrão	Comentários
0	505CA	0,1–220 rpm	
1	313D	0,1–220 rpm	
2	313D2	0,1–220 rpm	
3	314D	0,1–220 rpm	
4	314D2	0,1–220 rpm	
5	520R	0,1–220 rpm	
6	520R2	0,1–220 rpm	
7	505L (Contínua)	0,1–220 rpm	
8	505L (Duplo)	0,1–220 rpm	
9	520 Sanitário	0,1–220 rpm	
10	520 industrial	0,1–220 rpm	
11	620R	0,1–265 rpm	O padrão é 0,1–165 rpm. A velocidade máxima pode ser ajustada para 265 rpm usando a tela ou o parâmetro de velocidade máxima
12	620L (Contínua)	0,1–265 rpm	
13	620L (Duplo)	0,1–265 rpm	
14	620RE (Sanitário)	0,1–265 rpm	
15	620RE4 (Sanitário)	0,1–265 rpm	
16	620RE (Industrial)	0,1–265 rpm	
17	620RE4 (Industrial)	0,1–265 rpm	
18	720R	0,1–360 rpm	
19	720 Sanitário	0,1–360 rpm	

**Tabela 33 - PumpHead**

Enumeração	Cabeçote	Velocidade padrão	Comentários
20	720 industrial	0,1–360 rpm	

**Tabela 34 - Wallsize**

Enumeração	WallSize	Comentários
0	0,8 mm	
1	1,6 mm	
2	2,4 mm	
3	2,8 mm	
4	3,2 mm	
5	4,0 mm	
6	4,8 mm	

**Tabela 35 - BoreSize**

<b>Enumeração</b>	<b>BoreSize</b>	<b>Comentários</b>
0	0,13 mm	
1	0,19 mm	
2	0,25 mm	
3	0,38 mm	
4	0,50mm	
5	0,63mm	
6	0,76mm	
7	0,80mm	
8	0,88mm	
9	1,02mm	
10	1,14mm	
11	1,29mm	
12	1,42mm	
13	1,52mm	
14	1,60mm	
15	1,65mm	
16	1,85mm	
17	2,05mm	
18	2,29mm	
19	2,54mm	
20	2,79mm	
21	3,20mm	
22	4,80mm	
23	6,40mm	
24	8,00mm	
25	9,60mm	
26	12,0mm	

**Tabela 35 - BoreSize**

<b>Enumeração</b>	<b>BoreSize</b>	<b>Comentários</b>
27	12,7mm	
28	15,9mm	
29	16,0mm	
30	17,0mm	
31	19,0mm	
32	25,4mm	

**Tabela 36 - PressureSensorModel**

<b>Enumeração</b>	<b>Modelo do sensor de pressão</b>	<b>Comentários</b>
0	Nenhum	
1	Press-N-0xx	
2	Parker Scilog	
3	Modelo genérico	
4	Série Balluff BSP	

**Tabela 37 - PressureSensorSize**

<b>Enumeração</b>	<b>Tamanho do sensor de pressão</b>	<b>Comentários</b>
0	Nenhum	
1	PRESS_N_SIZE_025	
2	PRESS_N_SIZE_038	
3	PRESS_N_SIZE_050	
4	PRESS_N_SIZE_075	
5	PRESS_N_SIZE_100	

**Tabela 38 - FlowSensorModel**

Enumeração	Modelo do sensor de vazão	Comentários
0	Nenhum	
1	C0.55 V2.0	
2	Em-tec BioProTT	
3	FlexMag 4050C	
4	Modelo genérico	
5	IFM SM4000, SM6000, SM7000 e SM8000	

**Tabela 39 - FlowSensorSize**

Enumeração	Tamanho do sensor de vazão	Comentários
0	Nenhum	
1	4050C_SIZE_38	
2	4050C_SIZE_12	
3	4050C_SIZE_34	
4	4050C_SIZE_1	

## 19.4 Guia de compatibilidade EDS

**Tabela 40 - Guia de compatibilidade EDS**

Arquivo do EDS (disponível no website)	Data de liberação do EDS	Modelos de bomba	Compatível com as versões do software da bomba	Comentários sobre as versões
530/630/730 EtherNet/IP EDS Rev. 2.1 - arquivo de controle	Março de 2020	530En, 630En, 730En	0.26.02	Liberação inicial do EDS
530/630/730 EtherNet/IP EDS Rev. 2.2 - arquivo de controle	Novembro de 2020	530En, 630En, 730En	0.27.04 0.27.05	Adição do número do ativo (parâmetro 63), Confirmação de erro (parâmetro 64), Faixa RPI (parâmetro 65), reclassificação de parâmetros

**Tabela 40 - Guia de compatibilidade EDS**

Arquivo do EDS (disponível no website)	Data de liberação do EDS	Modelos de bomba	Compatível com as versões do software da bomba	Comentários sobre as versões
530/630/730 EtherNet/IP EDS Rev. 2.5 - arquivo de controle	Janeiro de 2021	530En, 630En, 730En	0.41.03	Adição do erro do pressostato (parâmetro 106), uso de bit 7 no alarme geral para erro do pressostato, uso de bit 6 no alarme geral para Dosagem interrompida, Número do ativo (parâmetro 63) movido para registro de dados acíclicos, parâmetro 61 e 62 mudança de nome para Modo de rede qualquer bus e Rede qualquer bus ativa.

Link para a localização do arquivo EDS

1. Navegue aré: <https://www.wmftg.com/en/literature/other-resources/software-and-devices/>

**Observações:**

1. Se o software da sua bomba é compatível com várias versões de arquivos EDS, recomendamos o uso da versão mais recente disponível.
2. Para encontrar a versão do software da sua bomba, selecione **Ajuda** e depois **Software** na bomba
3. A versão correta do arquivo EDS tem que ser usada em combinação com as versões listadas do software da bomba para que haja uma boa comunicação entre a bomba e o sistema de controle.
4. É possível o uso de redes que tenham bombas com diferentes softwares e versões de EDS, desde que cada bomba use a versão de EDS correta

## 20 Modo Envase

Nesse modo, a bomba medirá um lote de dosagens com o volume especificado. Siga estes passos para usar o modo **Envase**:

1. "Criação de uma nova receita ou edição de uma receita" abaixo
2. "Criação de um novo lote ou edição de um lote" Na página 104
3. "Definir o lote ativo" Na página 108
4. "Iniciar o envase" Na página 110



### 20.1 Criação de uma nova receita ou edição de uma receita

Nota: a bomba tem que estar parada para entrar em **CONFIGURAÇÕES DE ENVASE**.

1. Pressione **MODO** para exibir o menu **ALTERAR MODO**.



2. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$ , role até **Envasare** pressione **CONFIGURAÇÕES**



3. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$ , role até **Receitas** e pressione **SELECIONAR**.



4. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$ , role até **Adicionar nova receita** e pressione **SELECIONAR** para criar uma nova receita. A tela **ADICIONAR RECEITA** é exibida. Como alternativa, role até um nome de receita e pressione **SELECIONAR** para editar a receita. A tela **EDITAR RECEITA** é exibida.



Pressione **SELECIONAR** para editar um parâmetro. Defina cada para o valor desejado. Veja em "Parâmetros da receita" Na página 113 a descrição dos parâmetros.



5. Para inserir um nome de receita:
- Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , insira um caractere.
  - Pressione **PRÓXIMO** para confirmar um caractere e mover para o próximo. Pressione **ANTERIOR** para retornar ao caractere anterior.
  - Mova o cursor para o final ou início do campo de entrada usando **PRÓXIMO** ou **ANTERIOR**. Quando o cursor estiver no fim ou início do campo de entrada, pressione **CONCLUIR** para armazenar a entrada.



6. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$  , para realçar quaisquer dos parâmetros restantes e pressione **SELECIONAR**.
7. Use as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  para ajustar o valor conforme desejado e pressione **CONFIGURAR**.
8. Se você criou uma nova receita, realce **Salvar** e pressione **SELECIONAR**.
9. Se editou uma receita existente, realce **Salvar** e pressione **SELECIONAR**, para sobrescrever ou salvar como uma nova receita, realce **Salvar como** e pressione **SELECIONAR**.
10. Pressione **CONCLUIR** para confirmar. Isso completará a edição. Salve e retorne para a tela **RECEITA**.

## 20.2 Criação de um novo lote ou edição de um lote

Nota: a bomba tem que estar parada para entrar em **ENVASARCONFIGURAÇÕES**.

1. Pressione **MODO** para exibir o menu **ALTERAR MODO**.



2. Usando as teclas, role até **Envasare** pressione **CONFIGURAÇÕES**.



1. Realce **Lotes** e pressione **SELECIONAR**.



2. Realce **Adicionar novo lote** e pressione **SELECIONAR** para criar um novo lote, ou realce o nome do lote e pressione **SELECIONAR** para editar o lote. A tela **EDITAR LOTE** é exibida.



3. Pressione **SELECIONAR** para editar um parâmetro. Defina cada para o valor desejado. Veja em "Parâmetros do lote" Na página 112 a descrição dos parâmetros.



4. Insira um nome de lote:

- Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , insira um caractere.
- Pressione **PRÓXIMO** para confirmar um caractere e mover para o próximo. Pressione **ANTERIOR** para retornar ao caractere anterior.
- Mova o cursor para o final ou início do campo de entrada usando **PRÓXIMO** ou **ANTERIOR**. Quando o cursor estiver no fim ou início do campo de entrada, pressione **CONCLUIR** para armazenar a entrada.



5. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$  , para realçar **Receita ativa** e pressione **SELECIONAR**.

6. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$  , para realçar a receita desejada e pressione **SELECIONAR**.



7. Se você criou um novo lote, realce **Salvar** e pressione **SELECIONAR**.
8. Se editou um lote existente, realce **Salvar** e pressione **SELECIONAR**, para sobrescrever ou salvar como um novo lote, realce **Salvar como** e pressione **SELECIONAR**.
9. Pressione **CONCLUIR** para confirmar. Isso completará a edição. Salve e retorne para a tela **LOTE** .

## 20.3 Definir o lote ativo

Nota: A bomba tem que estar parada para entrar em **CONFIGURAÇÕES DE ENVASE**.

1. Pressione **MODO** para exibir o menu **ALTERAR MODO**.



2. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$ , role até **Envase** e pressione **CONFIGURAÇÕES**



1. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$  , role até **Lote ativo** e pressione **SELECIONAR**



2. Escolha o lote na lista de lotes criados anteriormente e pressione **SELECIONAR** para confirmar.




## 20.4 Iniciar o envase

1. No menu **ALTERAR MODO**, realce **Envase** e pressione **SELECIONAR** para usar o modo **Envase**.



2. A bomba exibe a tela **ENVASE**.



### TELA Envase

1 Volume-alvo.

2 Nome do lote.

3 Ícone de progresso do lote: O número à esquerda é o número de envases concluídos, o número à direita é o tamanho do lote.  
Se o **Tamanho do lote** é definido como **Ilimitado**, somente o número de envases completos é mostrado.

4 Vazão.

## Partida



Dê a partida na bomba - o fundo do mostrador muda para cinza. Pressionar isso não tem efeito se a bomba já estiver em funcionamento.

## Parar



Para a bomba. A cor de fundo da tela muda para branco. Não tem efeito se a bomba não estiver em funcionamento.

## Informações

Pressionar a tecla de função **INFO** exibe informações adicionais.

## Finalizar o lote

1. Pause o lote.
  - i. Se o **Tamanho do lote** foi inserido, o lote será pausado automaticamente quando o número de envases concluídos for igual ao tamanho do lote.
  - ii. Se o **Tamanho do lote** é ilimitado ou para finalizar um lote mais cedo, pressione **PARAR**. O lote será pausado após o término do envase atual.

## 20.5 Configurações de envase

Nota: a bomba deve estar parada para entrar em **ENVASE CONFIGURAÇÕES**.

1. Selecione **MODO**



2. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , role até **ENVASE** e pressione **CONFIGURAÇÕES**

As seguintes opções estão disponíveis no modo de envase:



### Lote ativo

Lote a ser envasado. Selecione em uma lista de lotes criados previamente. Para criar um novo lote, consulte "Criação de um novo lote ou edição de um lote" Na página 104

### Lotes

Um **lote** possui os dados de tamanho do lote, receita ativa, direção de envase e atraso de início e fim. Você tem que criar pelo menos um lote e defini-lo como ativo para o envasar iniciado.

### Parâmetros do lote

Configure os seguintes parâmetros:

## Nome do lote

O nome do lote dá ao usuário uma fácil maneira de identificar um lote.

Máximo de 12 caracteres. (A-Z, 0-9).

- Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , insira um caractere.
- Pressione **PRÓXIMO** para confirmar um caractere e mover para o próximo. Pressione **ANTERIOR** para retornar ao caractere anterior.
- Mova o cursor para o final ou início do campo de entrada usando **PRÓXIMO** ou **ANTERIOR**. Quando o cursor estiver no fim ou início do campo de entrada, pressione **CONCLUIR** para armazenar a entrada.

## Tamanho do lote

Insira o número de envases a serem completados no lote.

- Mínimo = 1
- Máximo = 999999

Pressione  $\wedge$  /  $\vee$  para rolar para abaixo de 1 ou acima de 999999 e selecionar um tamanho de lote ILIMITADO. A bomba continuará a envasar até que ser parada pelo operador.

## Receita ativa

A receita que será usada para esse lote.

## Sentido

A bomba pode ser configurada para que a direção da rotação do rotor siga o sentido horário ou anti-horário, o que for necessário.

Observe, porém, que para alguns cabeçotes a vida útil será mais longa se o rotor girar no sentido horário e que o desempenho com relação à pressão será maximizado se o rotor girar no sentido anti-horário. Para conseguir pressão em alguns cabeçotes, a bomba deve girar no sentido anti-horário.

## Retardo do início (lote)

Define o retardo entre o sinal de início e o início do primeiro envase do lote.

Consulte "Diagrama de retardos de tempo de envase" Na página 116.

## Retardo do fim (lote)

Define o retardo entre no final do lote.

Consulte "Diagrama de retardos de tempo de envase" Na página 116.

## Receitas

Uma **receita** contém todos os parâmetros referentes ao envase desejado. A receita ativa deve ser selecionado na edição do lote, antes do envase ser iniciado. Portanto, é necessário ter pelo menos uma receita pronta para o Envase começar.

## Parâmetros da receita

Configure os seguintes parâmetros:

## Nome da receita

O nome da receita dá ao usuário uma fácil maneira de identificar uma receita.

Máximo de 12 caracteres. (A-Z, 0-9).

- Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , insira um caractere.
- Pressione **PRÓXIMO** para confirmar um caractere e mover para o próximo. Pressione **ANTERIOR** para retornar ao caractere anterior.
- Mova o cursor para o final ou início do campo de entrada usando **PRÓXIMO** ou **ANTERIOR**. Quando o cursor estiver no fim ou início do campo de entrada, pressione **CONCLUIR** para armazenar a entrada.

## Volume

Define a quantidade-alvo para o envase.

- Mínimo = 0,1000 mililitros
- Máximo = 99999,9 mililitros

## Velocidade

Velocidade do rotor

**Tabela 41 - Velocidade máxima da bomba**

530 En/EnN

220 rpm



**Uma velocidade excessiva pode causar respingos e formação de espuma.**

## Anti-gotejamento

Se ocorrer gotejamento após o término do envase, aumente o valor do anti-gotejamento para criar descompressão por meio da reversão momentária da direção do cabeçote. O anti-gotejamento é medido entre 0 e 10 (número de reversão de passos). Os valores de anti-gotejamento são números inteiros entre 0 e 10, onde 10 é uma rotação inversa completa do rotor e 0 é nenhuma revolução inversa do rotor.

Quando usar anti-gotejamento, escorva a bomba antes de iniciar cada lote. Isso compensará pelo volume do fluido recolhido devido ao anti-gotejamento.

Nota: Para reduzir gotejamentos, use sempre uma agulha de enchimento adequada e mantenha-a perfeitamente na vertical.

## Retardo da partida (receita)

Define o retardo entre o sinal de início e o início do envase.

Consulte "Diagrama de retardos de tempo de envase" Na página 116.

## Retardo do fim (receita)

Define o retardo entre a parada do cabeçote e o sinal de término da dosagem.

Consulte "Diagrama de retardos de tempo de envase" Na página 116.

### **Variação de partida**

Isso define a taxa de aceleração quando é dada a partida na bomba.

O valor pode ser definido para entre 1 e 5.

1 é a maior aceleração e 5, a menor.

Nota: A variação de partida não está incluída na calibração da vazão.

### **Variação de parada**

Isso define a taxa de desaceleração quando a bomba para de funcionar.

O valor pode ser definido para entre 1 e 5.

1 é a maior desaceleração e 5, a menor.

Nota: A variação de parada não está incluída na calibração da vazão.

### **Excluir uma receita**

1. Pare a bomba.
2. No menu **ALTERAR MODO** , usando as teclas  $\wedge \dot{U}$  , role até **Envasar** e pressione **CONFIGURAÇÕES** para **CONFIGURAÇÕES DE ENVASE**.
3. Usando as teclas  $\wedge \vee$  , role até **Receitas** e pressione **SELECIONAR**.
4. Usando as teclas  $\wedge / \vee$  , role até um nome de receita e pressione **SELECIONAR** para editar a receita. A tela **EDITAR RECEITA** é exibida.
5. Usando as teclas  $\wedge \vee$  , role até **Excluir receita** e pressione **SELECIONAR**.

**Nota:** A bomba não usa o nome da receita para identificar uma receita. Ela usa a posição numérica na lista de receitas para identificar uma receita. Excluir uma receita pode mudar a sua posição numérica. Após excluir uma receita, verifique o lote para certificar-se de que a receita atribuída a ele é a correta.

**Nota:** A última das receitas não pode ser excluída.

### **Ajustar dosagem**


Ajuste o volume da receita em  $\pm 50\%$  . Aplica ajustes a qualquer receita ativa Defina o valor para 100% para usar o volume definido na receita. Defina o valor para 150% para usar +50% do volume definido na receita. Defina o valor para 50% para usar -50% do volume definido na receita.

### **Retomar dosagens interrompidas**

Quando ativado, a bomba irá retomar a dosagem que tinha sido interrompida antes da queda de energia ou quando o usuário parou o lote. O lote continuará a envasar do ponto em que foi interrompido.

Quando desativado, o operador tem que reiniciar a dosagem manualmente após uma queda de energia. O lote será reiniciado desde o início.

## 20.6 Diagrama de retardos de tempo de envase



**Figura 42 - Retardos de tempo de envase**

A	Lote (Nota: os diagramas mostram um tamanho de lote de três.)
B	Bomba parada
C	Bomba envasando
1	Retardo do início do lote ("Retardo do início (lote)" Na página 113)
2	Retardo do início da receita ("Retardo da partida (receita)" Na página 114)
3	Retardo do fim da receita ("Retardo do fim (receita)" Na página 114)
4	Retardo do fim do lote ("Retardo do fim (lote)" Na página 113)

## 21 Envasar com o controle EtherNet/IP™

1. Adicionar uma receita e um lote usando a HMI na bomba de acordo com o procedimento em "Criação de uma nova receita ou edição de uma receita" Na página 100 e "Criação de um novo lote ou edição de um lote" Na página 104
2. Deixar a bomba no modo **Envasee** ter o lote correto ativo ("Definir o lote ativo" Na página 108)
3. Bloquear o controle da bomba usando a função PIn ("Proteção por senha" Na página 47)
4. Iniciar/parar a bomba usando o controle EtherNet/IP™.

## 22 Sensores

Os sensores podem ser conectados à bomba para exibir os valores, avisos e erros sobre a pressão ou vazão quando selecionados.

Os sensores fixados permitem ao usuário configurar os pontos de ajuste do alarme e aviso sobre a bomba.

Cada bomba pode suportar, no máximo, um sensor de vazão e um sensor de pressão ao mesmo tempo.

## 22.1 Fiação dos sensores

Certifique-se que o sensor esteja corretamente ligado à bomba antes de proceder com a configuração. ("Fiação de controle" Na página 26 ou "Conectores de entrada/saída" Na página 33).




Figura 43 - Fiação dos sensores




Figura 44 - Fiação dos sensores

## 22.2 Configuração dos sensores

1. No menu **CONFIGURAÇÕES DE CONTROLE**, usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$  , role até a opção **Configurações do sensor** e pressione **SELECIONAR**.



2. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$  , role até a opção **Configurar sensores** e pressione **SELECIONAR**.



3. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$ , role até a opção **Vazão** ou **Pressão** e pressione **SELECIONAR**. Isto seleciona o tipo de sensor para configurar.



4. São exibidas uma lista de diversos sensores de vazão compatíveis. O exemplo na imagem acima mostra os sensores de vazão compatíveis. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$ , role até sensor de vazão desejado e pressione **SELECIONAR**.



5. A entrada que o sensor está afixado precisa ser determinada.



6. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\nabla$ , role até sensor de vazão desejado e pressione **SELECIONAR**.



7. Consulte a seção "Fiação de controle EtherNet/IP™ " Na página 24 para mais especificações de conexão.



8. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , role até sensor tamanho desejado e pressione **SELECCIONAR**.
9. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , role até a unidade de saída desejada e pressione **SELECCIONAR**.
10. Essa escolha mudará as unidades exibidas na tela principal.

#### Ajuste do nível de aviso e alarme

1. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , role até a nível de alarme a ser definido e pressione **SELECCIONAR**.



2. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$  , digite um valor e pressione **SELECIONAR** para armazenar. O padrão para todos eles é nenhum, visto que o usuário ajusta um valor na tela de edição e o aviso/alarme tornará ativo.



3. Quando o nível do aviso for disparado as barras superiores ou inferiores ficarão laranja



- Quando uma faixa de alarme for disparada, a bomba exibirá na tela "alarme de sensor detectado" e a bomba deixará de funcionar.



### 22.3 Atraso de partida

Ajuste o atraso da partida do motor para ativação dos avisos/alarmes. O retardo da partida é ativado na inicialização do motor (independente do modo, inclusive em **MÁX**).

- No menu Configurações de controle, usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , role até a opção **Configurações do sensor** e pressione **SELECIONAR**



- No menu Configurações de controle, usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , role até a opção **Definir retardo do sensor** e pressione **SELECIONAR**



- Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$ , digite um valor e pressione **SELECIONAR** para armazenar.



## 22.4 Sensores genéricos

Em sensores genéricos, qualquer sensor com saída de 4-20 mA e um resposta linear pode ser utilizado no sistema. As classificações de sensores com máx. vazão/pressão são mostradas em uma tabela ao final desta seção.





5. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$ , role até a opção **4-20mA entrada 1** ou **4-20mA entrada 2** e pressione **SELECIONAR**. Isso depende de qual conexão o usuário fez a ligação com o sensor. Consulte a seção "Fiação de controle EtherNet/IP™" Na página 24 para mais especificações de conexão. Somente os sensores genéricos que fornecem saída de 4-20 mA são compatíveis.



6. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$ , selecione o tipo de saída da unidade do sensor e pressione **SELECIONAR**. As opções na tabela abaixo dependem da escolha do tipo de sensor:



**Tabela 45 - Unidades dos sensores**

Vazão	Pressão
ul/min	Bar
ml/min	Psi
ml/h	
l/min	
l/min	

7. Depois de escolher o tipo de unidade do sensor, prossiga à tela **VALORES DO SENSOR GENÉRICO**.



8. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , role até **Definir valor de 4mA**



9. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$ , mude o valor registrado quando a entrada do sensor está em 4 mA. Ao atingir o valor desejado pressione **SELECIONAR**.



10. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$ , role até **Definir valor de 20mA**



11. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$ , mude o valor registrado quando a entrada do sensor está em 20 mA. Ao atingir o valor desejado pressione **SELECIONAR**.



12. Dependendo do sensor e unidades selecionadas, os valores máximos podem ser ajustados como abaixo

**Tabela 46 - Limites de pressão do sensor**

Unidade de pressão	Mínimo	Máxima
PSI	-10,0	75
Bar	-0,689	5,171

**Tabela 47 - Limites de vazão do sensor**

Unidade de vazão	Mínimo	Máxima
ul/min	0	60000000
ml/min	0	60000
ml/h	0	900000
l/min	0	60
ml/h	0	900


### Níveis de alarme/advertência

A tela de níveis de alarme/advertência será mostrada, consulte "Ajuste do nível de aviso e alarme" Na página 121 Os valores de erro e aviso tornarão padrão com valor de 4 mA e 20 mA. O usuário deve configurar os avisos e erros para adequar ao processo.

## Exemplo

Se estiver usando um sensor de 4-20 mA com uma faixa de 0-10 psi:

- Ajuste o 4 mA para 0 psi
- Ajuste o 20 mA para 10 psi
- O alarme máximo foi ajustado para 8 psi
- A advertência máxima foi ajustada para 7 psi
- A advertência mínima foi ajustada para 3 psi
- O alarme mínimo foi ajustado para 2 psi



**Figura 48 - Definir níveis de alarme/advertência**

A

Corrente (A) / Pressão (psi)

Uma ocorrência de alarme é indicada por linhas cheias ( $A_L$ ,  $A_H$ ) no gráfico. Durante a ocorrência do alarme, a bomba exibirá na tela alarme vermelho e deixará de funcionar. Esse alarme é disparado pelo sinal do sensor, ao ser igual ou maior do que aquele ajustado pelos parâmetros Alarme Max/Min ou Ethernet Hi-Hi/Lo-Lo. O usuário tem que reconhecer esta tela na bomba.

Uma ocorrência de advertência é indicada por linhas tracejadas ( $W_L$ ,  $W_H$ ) no gráfico. Durante uma ocorrência de aviso, a bomba mostrará seções em laranja na tela e um bit de aviso será sinalizado nas comunicações Ethernet. Essa ocorrência é disparada pelo sinal do sensor, ao ser igual ou maior do que o valor ajustado pelos parâmetros Aviso Max/Min ou Ethernet Hi-Lo/Lo-Hi.

**Nota:** É normal ocorrer flutuações nos sistemas de vazão e pressão ao usar bombas peristálticas. Isso significa que os limites de aviso e alarme precisam levar em conta os picos de curta duração, quando for configurar esses limites.

**Nota:** A bomba não tem controle sobre a precisão dos sinais que chegam dos sensores, ela simplesmente responde aos níveis de sinais recebidos. A precisão do sensor é responsabilidade do fabricante do sensor e dependerá de diversas variáveis do sistema, por exemplo tipo de fluido, material da mangueira e temperatura.

## Procedimento

1. Da tela de valores de sensores genéricos



2. Usando as teclas , role para os níveis de alarme/advertência



3. Usando as teclas , seleccione o valor a mudar e pressione **SELECIONAR**.




4. Usando as teclas , role até o valor desejado e pressione **SELECIONAR**
5. Pressione **VOLTAR** para armazenar as mudanças e retornar **À TELA DE VALORES DE SENSORES GENÉRICOS**

## Fator de escala para sensores genéricos

### Definir ajuste da inclinação

O parâmetro de inclinação ajustará o declive do canal conforme definido pelos pontos 4 mA e 20 mA. O parâmetro pode variar entre 0,8 e 1,2 - sendo que 1 resulta em nenhuma alteração da inclinação.



**Figura 49 - Definir ajuste da inclinação**

A Configuração do sensor determinada pelo valor de 4 mA e 20 mA

B O ajuste da inclinação é maior do que 1

C O ajuste da inclinação é menor do que 1

$y_1$  valor de 4mA ("Sensores genéricos" Na página 124)

$y_2$  valor de 20mA ("Sensores genéricos" Na página 124)

## Procedimento

1. Da tela de valores de sensores genéricos



2. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , role até **Definir ajuste da inclinação**




3. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$  , role até o valor desejado e pressione **SELECIONAR**.



### Definir ajuste do deslocamento

O parâmetro de deslocamento aplica um deslocamento em toda a faixa de mA do canal e não afeta a inclinação.



**Figura 50 - Definir ajuste do deslocamento**

A	Configuração do sensor determinada pelo valor de 4 mA e 20 mA
B	O ajuste do deslocamento é maior do que 1
C	O ajuste do deslocamento é menor do que 1
$y_1$	Valor de 4mA
$y_2$	Valor de 20 mA

## Procedimento

1. Da tela de valores de sensores genéricos



2. Usando as teclas  $\wedge$  /  $\vee$ , role até **Definir ajuste do deslocamento**



3. Usando as teclas  $\wedge$   $\vee$  , role até o valor desejado e pressione **SELECIONAR**.



## 22.5 Leitura do sensor de vazão

1. O valor do sensor de vazão pode ser lido através da tela de leitura do sensor de vazão



## 23 Diagnóstico e solução de problemas

Se o visor da bomba permanecer em branco quando a bomba estiver ligada, verifique os seguintes itens:

- Verifique se existe alimentação da rede elétrica para a bomba.
- Verifique o fusível no plugue da alimentação elétrica, caso exista um.
- Verifique a posição do seletor de tensão na parte posterior da bomba.
- Verifique o interruptor da alimentação da rede elétrica na parte posterior da bomba.
- Verifique o fusível na caixa de fusível no centro da placa do interruptor, na parte posterior da bomba.

Se a bomba funcionar e não houver fluxo, ou este for muito pequeno, verifique os seguintes itens:

- Verifique se há alimentação de fluido para a bomba.
- Verifique se há algum bloqueio ou dobra nas linhas.
- Verifique se há válvulas abertas na linha.
- Confirme se a mangueira e o rotor estão no cabeçote.
- Verifique se a mangueira não está rompida ou estourada.
- Verifique se estão sendo usadas mangueiras com a espessura de parede correta.
- Verifique o sentido de rotação.
- Verifique se o rotor não está deslizando no eixo do acionador.

Se a bomba ligar, mas não funcionar:

- Verifique a função de parada remota e a configuração.
- Verifique o modo em que você está, se é o modo **Analógico**.
- Tente fazer a bomba operar e funcionar no modo **Manual**.

### 23.1 Códigos de erro

Se ocorrer um erro interno, será exibida uma tela de erro com fundo vermelho. Nota: Sinal fora da faixa, excesso de sinal e telas de erro de vazamento detectado informam que a natureza da condição é externa. Elas não piscam.

Tabela 51 - Códigos de erro

Códigos de erro	Condição de erro	Ação sugerida
Er 0	Erro de gravação de FRAM	Tente reiniciar, com o interruptor OFF/ON (liga/desliga). Ou entre em contato com o suporte.
Er 1	Corrupção de FRAM	Tente reiniciar, com o interruptor OFF/ON (liga/desliga). Ou entre em contato com o suporte.

**Tabela 51 - Códigos de erro**

<b>Códigos de erro</b>	<b>Condição de erro</b>	<b>Ação sugerida</b>
Er 2	Erro de gravação de FLASH durante atualização do acionamento	Tente reiniciar, com o interruptor OFF/ON (liga/desliga). Ou entre em contato com o suporte.
Er 3	Corrupção de FLASH	Tente reiniciar, com o interruptor OFF/ON (liga/desliga). Ou entre em contato com o suporte.
Er 4	Erro de sombra de FRAM	Tente reiniciar, com o interruptor OFF/ON (liga/desliga). Ou entre em contato com o suporte.
Er 9	Motor afogado	Pare a bomba imediatamente. Verifique o cabeçote e a mangueira. Ligar/desligar pelo interruptor pode reiniciar. Ou entre em contato com o suporte.
Er10	Falha de tacógrafo	Pare a bomba imediatamente. Ligar/desligar pelo interruptor pode reiniciar. Ou entre em contato com o suporte.
Er14	Erro de velocidade	Pare a bomba imediatamente. Ligar/desligar pelo interruptor pode reiniciar. Ou entre em contato com o suporte.
Er15	Excesso de corrente	Pare a bomba imediatamente. Ligar/desligar pelo interruptor pode reiniciar. Ou entre em contato com o suporte.
Er16	Excesso de tensão	Pare a bomba imediatamente. Verifique a alimentação elétrica. Ligar/desligar pelo interruptor pode reiniciar.
Er17	Subtensão	Pare a bomba imediatamente. Verifique a alimentação elétrica. Ligar/desligar pelo interruptor pode reiniciar.
Er20	Sinal fora de faixa	Verifique o alcance do sinal de controle analógico. Ajuste o sinal conforme necessário. Ou entre em contato com o suporte.
Er21	Excesso de sinal	Reduza o alcance do sinal de controle analógico.
Err50	Erro de comunicação (erro interno de comunicação da bomba e não um erro de rede)	Tente reiniciar, com o interruptor OFF/ON (liga/desliga). Ou entre em contato com o suporte.

## 23.2 Suporte técnico

Watson-Marlow Fluid Technology Group  
Falmouth, Cornwall  
TR11 4RU  
Reino Unido

Contate o seu representante local da Watson-Marlow  
[www.wmftg.com/contact](http://www.wmftg.com/contact)

## **24 Manutenção do acionamento**

Não existem peças dentro da bomba que possam ser reparadas pelo usuário. Contate o representante local da Watson-Marlow para programar o reparo.

## 25 Peças de reposição do drive

**Tabela 52 - Peças de reposição do drive**

Descrição	Nº da peça
Fusível principal substituível, tipo T2, 2,5A H 250 V 20 mm (pacote de 5)	MNA2107A
Pé (pacote de 5)	MNA2101A
Selo do módulo	MN2516B
Tampa do interruptor do módulo	MN2505M
Passa-cabos (STD)	GR0056
Passa-cabos (EMC)	GR0075
Plugues cegos	GR0057
Arruela de vedação para plugue cego e passa-cabos:	GR0058
Respiro encaixável	MN2513B
Tampa M12	MN2943B
Colares isolados M12	MN2934T
Colares não isolados M12	MN2935T
Cabo de Ethernet, plugue M12D de 4 pinos de ângulo reto para plugue M12D de 4 pinos retos, CAT 5 BLINDADO, 3 m	059.9121.000
Cabo de Ethernet, plugue M12D de 4 pinos de ângulo reto para RJ45, CAT 5 BLINDADO, 3 m	059.9122.000
Cabo de Ethernet, RJ45 para RJ45, CAT 5e BLINDADO, 3 m	059.9123.000
RJ45(skt) a adaptador codificado M12 D (skt) IP68	059.9124.000
Kit de detector de vazamento para 530 En	059.9151.000
Kit de detector de vazamento para 530 EnN	059.9161.000
Cabo de rede RJ45 para RJ45 (módulo NEMA interno)	059.9125.000

## 26 Substituição do cabeçote




Sempre isole a bomba da alimentação da rede elétrica antes de abrir a tampa ou pista, ou realizar qualquer atividade de posicionamento, remoção ou operação de manutenção.



A segurança principal é fornecida pela tampa do cabeçote, travável com uma ferramenta. A proteção secundária (reserva) é oferecida na forma de um conjunto tampa-interruptor opcional que para a bomba se a tampa do cabeçote é aberta. O conjunto tampa-interruptor opcional em bombas microprocessadas nunca deve ser usado como proteção principal. Sempre desligue a bomba da fonte de alimentação da rede elétrica antes de abrir a tampa do cabeçote.

### 26.1 Substituição do cabeçote 520R




## 27 Troca de mangueira




Sempre isole a bomba da alimentação da rede elétrica antes de abrir a tampa ou pista, ou realizar qualquer atividade de posicionamento, remoção ou operação de manutenção.

### 27.1 Mangueira contínua

520R e 520R2



505L



$\leq 8,0 \text{ mm} = 145 \text{ mm}$ ,  
 $9,6 \text{ mm} = 150 \text{ mm}$

## 27.2 Elementos de tubo

Cinza

Até 2 bar (30 psi)



Beige

Até 4 bar (60 psi)



Azul

Até 7 bar (100 psi)



Roxo

(mangueira Maxthane)


3,2 mm - até 7 bar (100 psi)

6,4 mm - até 4 bar (60 psi)

9,6 mm - até 2 bar (30 psi)



### 520REL, 520REM, 520REH e 520RET



### Conectores sanitários 530



## Conectores industriais 530



## 505L




**Tabela 53 - Guia geral para limpeza com solventes**

<b>Indústria química</b>	<b>Precauções de limpeza</b>
Hidrocarbonetos alifáticos	Remova a tampa. Minimize a exposição da extremidade do rotor e das engrenagens para menos de um minuto (risco de ataque).
Hidrocarbonetos aromáticos	Remova a tampa. Minimize a exposição da extremidade do rotor e das engrenagens para menos de um minuto (risco de ataque).
Solventes à base de cetona	Remova a tampa. Minimize a exposição da extremidade do rotor e das engrenagens para menos de um minuto (risco de ataque).
Solventes halogenados/clorados	Não recomendado: possível risco para os reguladores de policarbonato e para os localizadores de polipropileno da presilha da mangueira.
Álcoois, geral	Nenhuma precaução necessária.
Glicóis	Minimize a exposição da extremidade do rotor e das engrenagens para menos de um minuto (risco de ataque).
Solventes à base de ésteres	Remova a tampa. Minimize a exposição da extremidade do rotor e do local da presilha da mangueira para menos de um minuto (risco de ataque).
Solventes à base de éter	Não recomendado: possível risco para os reguladores de policarbonato e para os localizadores de polipropileno da presilha da mangueira.

## 28 Como pedir

### 28.1 Números de peça da bomba



Módulo NEMA especial 059.911F.100 Módulo à prova d'água Ethernet (530F) IP66 NEMA 4X é necessário para o sensor de vazão KROHNE, combinado com bomba de proteção IP31

## 28.2 Códigos de mangueiras e elementos

**Tabela 54 - Mangueiras com parede de 1,6 mm para cabeçotes 520R**



mm	pol	#	Marprene	Bioprene	STA-PURE Série PFL
0.5	1/50	112	902.0005.016	933.0005.016	—
0.8	1/32	13	902.0008.016	933.0008.016	—
1.6	1/16	14	902.0016.016	933.0016.016	966.0016.016
3.2	1/8	16	902.0032.016	933.0032.016	966.0032.016
4.8	3/16	25	902.0048.016	933.0048.016	966.0048.016
6.4	1/4	17	902.0064.016	933.0064.016	966.0064.016
8.0	5/16	18	902.0080.016	933.0080.016	966.0080.016
mm	pol	#	STA-PURE Série PCS	Neoprene	
0.8	1/32	13	—	920.0008.016	
1.6	1/16	14	—	920.0016.016	
3.2	1/8	16	961.0016.016	920.0032.016	
4.8	3/16	25	961.0032.016	920.0048.016	
6.4	1/4	17	961.0048.016	920.0064.016	
8.0	5/16	18	961.0064.016	920.0080.016	
mm	pol	#	Pumpsil		
0.5	1/50	112	913.A005.016		
0.8	1/32	13	913.A008.016		
1.6	1/16	14	913.A016.016		
3.2	1/8	16	913.A032.016		
4.8	3/16	25	913.A048.016		
6.4	1/4	17	913.A064.016		
8.0	5/16	18	913.A080.016		

Nota: Mangueiras STA-PURE Série PFL e STA-PURE Série PCS com parede de 1,6 mm são fornecidas em comprimento de 305 mm.

**Tabela 55 - Mangueiras com parede de 2,4 mm para cabeçotes 520R2**

mm	pol	#	Marprené	Bioprené	Pumpsil
0.5	1/50	—	—	—	913.A005.024
0.8	1/32	—	—	—	913.A008.024
1.6	1/16	119	902.0016.024	933.0016.024	913.A016.024
3.2	1/8	120	902.0032.024	933.0032.024	913.A032.024
4.8	3/16	15	902.0048.024	933.0048.024	913.A048.024
6.4	1/4	24	902.0064.024	933.0064.024	913.A064.024
8.0	5/16	121	902.0080.024	933.0080.024	913.A080.024
9.6	3/8	122	902.0096.024	933.0096.024	913.A096.024
mm	pol	#	STA-PURE Série PFL	STA-PURE Série PCS	
0.8	1/32	—	—	—	
1.6	1/16	119	966.0016.024	961.0016.024	
3.2	1/8	120	966.0032.024	961.0032.024	
4.8	3/16	15	966.0048.024	961.0048.024	
6.4	1/4	24	966.0064.024	961.0064.024	
8.0	5/16	121	966.0080.024	961.0080.024	

Nota: Mangueiras STA-PURE Série PFL e STA-PURE Série PCS com parede de 2,4 mm são fornecidas em comprimento de 355 mm.

**Tabela 56 - Elementos com parede de 2,4 mm para cabeçotes 520RE****Elementos com pressão nominal de 0-2 bar (0-30 psi)****Indústrias**

mm	pol	#	Marprené TL	Pumpsil	Neoprené
3.2	1/8	16	902.0032.PFQ	913.A032.PFQ	920.0032.PFQ
6.4	1/4	17	902.0064.PFQ	913.A064.PFQ	920.0064.PFQ
9.6	3/8	122	902.0096.PFQ	913.A096.PFQ	920.0096.PFQ

**Tabela 56 - Elementos com parede de 2,4 mm para cabeçotes 520RE****Elementos com pressão nominal de 0-2 bar (0-30 psi)****Indústrias****Sanitárias**

mm	pol	#	Bioprene TL	Pumpsil	STA-PURE Série PCS	STA-PURE Série PFL
3.2	1/8	16	933.0032.PFT	913.A032.PFT	961.0032.PFT	966.0032.PFT
6.4	1/4	17	933.0064.PFT	913.A064.PFT	961.0064.PFT	966.0064.PFT
9.6	3/8	122	933.0096.PFT	913.A096.PFT	961.0096.PFT	966.0096.PFT

**Tabela 57 - Elementos com parede de 2,4 mm para cabeçotes 520RE****Elementos com pressão nominal de 2-4 bar (30-60 psi)****Indústrias**

mm	pol	#	Marpren TM
3.2	1/8	16	902.P032.PFQ
6.4	1/4	17	902.P064.PFQ

**Sanitárias**

mm	pol	#	Bioprene TM	STA-PURE Série PCS
3.2	1/8	16	933.P032.PFT	961.M032.PFT
6.4	1/4	17	933.P064.PFT	961.M064.PFT

**Tabela 58 - Elementos com parede de 2,4 mm para cabeçotes 520RE****Tabela 59 - Elementos com pressão nominal de 4-7 bar****Indústrias**

mm	pol	#	Marprene TH
3.2	1/8	16	902.H032.PFQ

**Sanitárias**

mm	pol	#	Bioprene TH	STA-PURE Série PCS
3.2	1/8	16	933.H032.PFT	961.H032.PFT

**Tabela 60 - Elementos com parede de 1,6 mm para cabeçotes 520RET****Elementos com pressão nominal de 0-2 bar (0-30 psi)****Sanitárias**

mm	pol	#	Maxthane
9.6	3/8	122	945.0096.PFT


**Tabela 61 - Elementos com parede de 1,6 mm para cabeçotes 520RET****Elementos com pressão nominal de 0-4 bar (0-60 psi)****Sanitárias**

mm	pol	#	Maxthane
6.4	1/4	17	945.0064.PFT

**Tabela 62 - Elementos com parede de 1,6 mm para cabeçotes 520RET****Elementos com pressão nominal de 0-7 bar (0-100 psi)****Sanitárias**

mm	pol	#	Maxthane
3.2	1/8	16	945.0032.PFT

## 28.3 Peças de reposição para o cabeçote



520R/520R2

520REL/520REM/520REH

**Tabela 63 - Peças de reposição para o cabeçote**

Número do conjunto	Código do produto	Descrição
Cabeçote completo	053.1011.100	520R
	053.1011.2L0	520R2
	053.1011.EL0	520REL
	053.1011.EM0	520REM
	053.1011.EH0	520REH
	053.1011.ET0	520RET
1	MNA2050A (520R, 520R2)	Tampa completa do cabeçote, com fecho aberto por ferramenta
2	MNA2045A (520R, 520R2)	Conjunto completo de pista para bombas microprocessadas, com presilhas para mangueira com mola

**Tabela 63 - Peças de reposição para o cabeçote**


<b>Número do conjunto</b>	<b>Código do produto</b>	<b>Descrição</b>
3	MNA2043A (520R - mangueira com parede de 1,6 mm)	Conjunto completo de rotor com roletes de bombeamento, roletes seguidores e roletes-guia para mangueira
	MNA2001A (520R2 - mangueira com parede de 2,4 mm)	
	MNA2138A (cinza) (520REL)	
	MNA2139A (bege) (520REM)	
	MNA2140A (azul) (520REH)	
	MNA2456A (roxa) (520RET)	
4	MNA2006A (520R, 520R2)	Presilha da mangueira inferior (LH)
	MN2002M (520R, 520R2)	Plugue de localização da presilha da mangueira
	MN2131M (520RE)	Plugue de drenagem
5	MNA2005A (520R, 520R2)	Presilha da mangueira superior (RH)
	MN2002M (520R, 520R2)	Plugue de localização da presilha da mangueira
6	MN2034B	Mola do fecho da tampa
	MN2005M	Cartucho da mola do fecho da tampa
7	MNA2147A (520RE)	Tampa completa do cabeçote, selo e fecho aberto por ferramenta
8	MNA2144A (520RE)	Conjunto de pista para bombas microprocessadas
9	MN2023T e MN2003T (520RE)	Porta de drenagem e porca

## 29 Dados de desempenho


### 29.1 Curvas de desempenho

Vazões para pressões de sucção e descarga do cabeçote com velocidades de acionamento diferentes. Esses dados se referem ao bombeamento de água em temperatura ambiente.


**Figura 64 - Mangueira contínua de Marprene, parede de 1,6 mm, 200 rpm, rotação no sentido horário**




**Figura 65 - Mangueira contínua de Marprene, parede de 1,6 mm, 200 rpm, rotação no sentido anti-horário**




**Figura 66 - Mangueira contínua de Marprene, parede de 2,4 mm, 200 rpm, rotação no sentido horário**




**Figura 67 - Mangueira contínua de Marprene, parede de 2,4 mm, 200 rpm, rotação no sentido anti-horário**




**Figura 68 - Elemento TL em Marprene, 0-2 bar (0-30 psi), 200 rpm, rotação em sentido anti-horário**




**Figura 69 - Elemento Sta-Pure, 0-2 bar (0-30 psi), 200 rpm, rotação em sentido anti-horário**




**Figura 70 - Elemento TM em Marprene, 2-4 bar (20-60 psi), 200 rpm, rotação em sentido anti-horário**




**Figura 71 - Elemento Sta-Pure, 2-4 bar (30-60 psi), 200 rpm, rotação em sentido anti-horário**



**Figura 72 - Elemento TH em Marprene, 4-7 bar (60-100 psi), 200 rpm, rotação em sentido anti-horário**



**Figura 73 - Elementos Maxthane LoadSure, rotação em sentido anti-horário, 200 rpm, rotor RET**



Nota: Para conseguir as pressão de descarga definidas acima, o rotor deve funcionar no sentido anti-horário. Para conseguir uma vida útil máxima da mangueira, opere o rotor no sentido horário a uma pressão de descarga máxima de 2 bar.

## 30 Marcas registradas

Watson- Marlow, LoadSure, Qdos, ReNu, LaserTraceability, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene, Maxthane são marcas comerciais registradas da Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp é uma marca comercial registrada da Alfa Laval Corporate AB.

STA-PURE Série PCS e STA-PURE Série PFL são marcas registradas da W.L.Gore and Associates.

EtherNet/IP™ é uma marca registrada da ODVA, Inc.

Studio 5000® é uma marca registrada da Rockwell Automation.

Siemens é uma marca registrada da Siemens AG.

SciLog® e SciPres® são marcas registradas da Parker Hannifin Corporation.

BioProTT™ é uma marca registrada da em-tec GmbH.

PendoTECH® e PressureMAT® são marcas registradas da PendoTECH

FLEXMAG™ é uma marca registrada da KROHNE Messtechnik GmbH

SONOFLOW® é uma marca registrada e marca da SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH.

## 31 Isenção de responsabilidade

As informações neste documento são tidas como corretas, porém a Watson-Marlow Fluid Technology Group não se responsabiliza por nenhum erro que possa conter e se reserva o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

ADVERTÊNCIA: Esse produto não foi concebido para uso, nem deve ser usado, em aplicações diretamente conectadas a pacientes.

## 32 Histórico de publicação

Arquivo	Data de publicação	Observações
m-530en-en-01 530 En/EnN pump	06.20	Primeira versão
m-530en-en-08 530 En/EnN pump	07.20	Todas as versões atualizadas e combinadas na Edição 8
m-530en-en-08,1 530 En/EnN pump	01.21	Atualizadas as informações da EtherNet/IP™ EDS. Adicionados dados das mangueiras Maxthane®.
m-530en-en-09 530 En/EnN pump	01.22	Atualizadas as informações da EtherNet/IP™ EDS. Adicionada seção de envase. Adicionadas escalas de sensores.

## 33 Lista de tabelas e figuras

### 33.1 Tabelas

---

Tabela 1 - Especificação nominal .....	13
Tabela 2 - Pesos .....	14
Tabela 12 - Codificação de cor do condutor .....	21
Tabela 17 - Fiação do conector-D .....	27
Tabela 22 - Conectores de entrada/saída .....	33
Tabela 23 - Parâmetros da interface externa .....	35
Tabela 27 - Tolerância para uma conexão adicional .....	38
Tabela 28 - Padrões iniciais .....	41
Tabela 29 - Configure EtherNet/IP™ .....	80
Tabela 30 - Parâmetros cíclicos .....	85
Tabela 31 - Parâmetros acíclicos .....	90
Tabela 32 - PumpModel .....	93
Tabela 33 - PumpHead .....	94
Tabela 34 - Wallsize .....	95
Tabela 35 - BoreSize .....	96
Tabela 36 - PressureSensorModel .....	97
Tabela 37 - PressureSensorSize .....	97
Tabela 38 - FlowSensorModel .....	98
Tabela 39 - FlowSensorSize .....	98
Tabela 40 - Guia de compatibilidade EDS .....	98
Tabela 41 - Velocidade máxima da bomba .....	114
Tabela 45 - Unidades dos sensores .....	128
Tabela 46 - Limites de pressão do sensor .....	130
Tabela 47 - Limites de vazão do sensor .....	130
Tabela 51 - Códigos de erro .....	139
Tabela 52 - Peças de reposição do drive .....	143
Tabela 53 - Guia geral para limpeza com solventes .....	148
Tabela 54 - Mangueiras com parede de 1,6 mm para cabeçotes 520R .....	150
Tabela 55 - Mangueiras com parede de 2,4 mm para cabeçotes 520R2 .....	151
Tabela 56 - Elementos com parede de 2,4 mm para cabeçotes 520RE .....	151
Tabela 57 - Elementos com parede de 2,4 mm para cabeçotes 520RE .....	152
Tabela 58 - Elementos com parede de 2,4 mm para cabeçotes 520RE .....	153
Tabela 59 - Elementos com pressão nominal de 4-7 bar .....	153
Tabela 60 - Elementos com parede de 1,6 mm para cabeçotes 520RET .....	153
Tabela 61 - Elementos com parede de 1,6 mm para cabeçotes 520RET .....	153
Tabela 62 - Elementos com parede de 1,6 mm para cabeçotes 520RET .....	153
Tabela 63 - Peças de reposição para o cabeçote .....	154

## 33.2 Figuras

---

Figura 3 - Bombas modelo 530 .....	14
Figura 4 - Empilhamento de bombas .....	15
Figura 5 - Direção do rotor .....	15
Figura 6 - Layout do teclado e identificação das teclas .....	18
Figura 7 - Partida e parada .....	19
Figura 8 - Usando as teclas para cima e para baixo .....	19
Figura 9 - Velocidade máxima .....	19
Figura 10 - Altera o sentido de rotação .....	19
Figura 11 - Seletor de tensão. ....	20
Figura 13 - Blindagem do terra de cabos de controle no módulo NEMA EtherNet/IP™ .....	21
Figura 14 - Ligação da tela do conector M12 .....	23
Figura 15 - Conexões RJ45 .....	26
Figura 16 - Fiação do conector-D do sensor de 9 vias .....	26
Figura 18 - Módulo N e Módulo F .....	30
Figura 19 - Conexão da EtherNet .....	31
Figura 20 - Adaptador PCB .....	31
Figura 21 - Opções de fonte de alimentação .....	32
Figura 24 - Rede em estrela .....	36
Figura 25 - Rede em anel .....	37
Figura 26 - Topologia de linha .....	37
Figura 42 - Retardos de tempo de envase .....	116
Figura 43 - Fiação dos sensores .....	117
Figura 44 - Fiação dos sensores .....	117
Figura 48 - Definir níveis de alarme/advertência .....	131
Figura 49 - Definir ajuste da inclinação .....	134
Figura 50 - Definir ajuste do deslocamento .....	136
Figura 64 - Mangueira contínua de Marprene, parede de 1,6 mm, 200 rpm, rotação no sentido horário .....	156
Figura 65 - Mangueira contínua de Marprene, parede de 1,6 mm, 200 rpm, rotação no sentido anti-horário .....	156
Figura 66 - Mangueira contínua de Marprene, parede de 2,4 mm, 200 rpm, rotação no sentido horário .....	157
Figura 67 - Mangueira contínua de Marprene, parede de 2,4 mm, 200 rpm, rotação no sentido anti-horário .....	157
Figura 68 - Elemento TL em Marprene, 0-2 bar (0-30 psi), 200 rpm, rotação em sentido anti-horário .....	158
Figura 69 - Elemento Sta-Pure, 0-2 bar (0-30 psi), 200 rpm, rotação em sentido anti-horário .....	158
Figura 70 - Elemento TM em Marprene, 2-4 bar (20-60 psi), 200 rpm, rotação em sentido anti-horário .....	159
Figura 71 - Elemento Sta-Pure, 2-4 bar (30-60 psi), 200 rpm, rotação em sentido anti-horário .....	159

---

Figura 72 - Elemento TH em Marprene, 4-7 bar (60-100 psi), 200 rpm, rotação em sentido anti-horário .....	160
Figura 73 - Elementos Maxthane LoadSure, rotação em sentido anti-horário, 200 rpm, rotor RET .....	160